

#6781#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель МТС Холдинг, ООО
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград
Номер абонента 2923
Порядковый номер 8952
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20113360
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,766	0	16,266	0	0	15,924	0	0	24	4	0	0	68,2	41,8	0,52	0,31	9,9
22.04.2021	2,398	0	23,51	0	0	23,019	0	0	24	4	0	0	68,1	43,2	0,51	0,31	8,6
23.04.2021	2,353	0	23,86	0	0	23,359	0	0	24	4	0	0	68,2	44,2	0,51	0,31	4,6
24.04.2021	2,281	0	24,685	0	0	24,171	0	0	24	4	0	0	68,1	45,6	0,51	0,31	4,6
25.04.2021	2,51	0	28,987	0	0	28,375	0	0	24	4	0	0	68,4	47,3	0,51	0,31	4
26.04.2021	2,778	0	33,969	0	0	33,256	0	0	24	4	0	0	68,2	48,3	0,5	0,31	3,7
27.04.2021	2,586	0	28,208	0	0	27,609	0	0	24	4	0	0	68,6	46,3	0,51	0,31	2,9
28.04.2021	1,713	0	22,724	0	0	22,249	0	0	24	4	0	0	68	49,7	0,51	0,31	4,1
29.04.2021	0,233	0	3,142	0	0	3,083	0	0	24	4	0	0	64,7	46,7	0,5	0,31	6,7
30.04.2021	0,257	0	3,352	0	0	3,289	0	0	24	4	0	0	64,5	45,9	0,38	0,27	9,3
01.05.2021	0,157	0	2,777	0	0	2,727	0	0	24	4	0	0	62,9	49,2	0,38	0,27	7
02.05.2021	0,15	0	2,831	0	0	2,781	0	0	24	4	0	0	62,3	49,4	0,38	0,27	7,3
03.05.2021	0,177	0	2,925	0	0	2,872	0	0	24	4	0	0	63,2	48,5	0,38	0,27	6,2
04.05.2021	0,227	0	13,509	0	0	13,312	0	0	24	4	0	0	55,9	51,9	0,38	0,27	5,8
05.05.2021	0,2	0	3,094	0	0	3,037	0	0	24	4	0	0	63,5	47,8	0,38	0,27	9,6
06.05.2021	0,21	0	3,216	0	0	3,157	0	0	24	4	0	0	63,3	47,4	0,38	0,27	10,4
07.05.2021	0,207	0	3,015	0	0	2,959	0	0	24	4	0	0	63,8	47,1	0,39	0,27	6,9
08.05.2021	0,178	0	2,912	0	0	2,86	0	0	24	6	0	0	63	48,2	0,39	0,27	6,9
09.05.2021	0,154	0	2,729	0	0	2,679	0	0	24	6	0	0	62,8	49,1	0,39	0,27	6,3
10.05.2021	0,18	0	2,904	0	0	2,851	0	0	24	6	0	0	63,1	48	0,39	0,27	11,1
11.05.2021	0,196	0	3,066	0	0	3,01	0	0	24	6	0	0	63,2	47,7	0,4	0,27	17,8
12.05.2021	0,199	0	3,148	0	0	3,09	0	0	24	6	0	0	63,1	47,7	0,41	0,27	19,7
13.05.2021	0,211	0	3,136	0	0	3,079	0	0	24	6	0	0	63,2	46,9	0,39	0,27	19,2
14.05.2021	0,208	0	3,229	0	0	3,17	0	0	24	6	0	0	62,9	47,2	0,39	0,27	9,9
15.05.2021	0,151	0	2,749	0	0	2,7	0	0	24	6	0	0	62,3	49	0,39	0,27	10,6
16.05.2021	0,155	0	2,849	0	0	2,799	0	0	24	6	0	0	61,9	48,8	0,38	0,27	10
17.05.2021	0,203	0	3,075	0	0	3,019	0	0	24	6	0	0	63,1	47,1	0,39	0,27	12,5
18.05.2021	0,196	0	3,082	0	0	3,027	0	0	24	6	0	0	62,9	47,4	0,39	0,27	14,5
19.05.2021	0,21	0	3,247	0	0	3,189	0	0	24	6	0	0	62,6	46,9	0,39	0,27	11,4
20.05.2021	0,205	0	3,16	0	0	3,102	0	0	24	6	0	0	63,1	47,3	0,39	0,27	10,4
Итого:	22,649	0	279,356	0	0	273,754	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,41																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	560,037	5102,572	0	0,028	4973,113	0	0,028	6154	2
20.05.2021	582,687	5381,93	0	0,028	5246,866	0	0,028	6874	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 15:14:14