

#6775#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель МТС Холдинг, ООО
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград
Номер абонента 2923
Порядковый номер 8952
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 20113360
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,166	0	2,614	0	0	2,565	0	0	24	0	64,1	48,7	0,55	0,27	-
22.05.2023	0,189	0	2,73	0	0	2,678	0	0	24	0	64,8	48,1	0,56	0,27	-
23.05.2023	0,165	0	3,697	0	0	3,637	0	0	24	0	59,3	48,7	0,43	0,2	-
24.05.2023	0,193	0	2,688	0	0	2,636	0	0	24	0	65,3	47,9	0,56	0,27	-
25.05.2023	0,193	0	2,783	0	0	2,729	0	0	24	0	64,8	48	0,54	0,27	-
26.05.2023	0,172	0	2,63	0	0	2,58	0	0	24	0	64,7	48,8	0,54	0,27	-
27.05.2023	0,186	0	2,701	0	0	2,65	0	0	24	0	64,6	47,8	0,54	0,27	-
28.05.2023	0,149	0	2,489	0	0	2,442	0	0	24	0	64,1	49,6	0,54	0,27	-
29.05.2023	0,198	0	2,834	0	0	2,78	0	0	24	0	64,9	47,9	0,54	0,27	-
30.05.2023	0,185	0	2,709	0	0	2,657	0	0	24	0	64,9	48,3	0,55	0,27	-
31.05.2023	0,182	0	2,686	0	0	2,635	0	0	24	0	64,8	48,3	0,54	0,27	-
01.06.2023	0,204	0	2,835	0	0,002	2,78	0	0,002	24	0	65,2	47,8	0,54	0,27	-
02.06.2023	0,198	0	2,832	0	0	2,778	0	0	24	0	64,8	47,9	0,54	0,27	-
03.06.2023	0,154	0	2,527	0	0	2,48	0	0	24	0	64,3	49,6	0,54	0,27	-
04.06.2023	0,159	0	2,586	0	0	2,538	0	0	24	0	64,3	49,3	0,54	0,27	-
05.06.2023	0,204	0	2,835	0	0	2,78	0	0	24	0	65,2	47,7	0,54	0,27	-
06.06.2023	0,165	0	2,537	0	0	2,489	0	0	24	0	64,5	48,8	0,54	0,27	-
07.06.2023	0,174	0	2,536	0	0	2,488	0	0	24	0	64,9	48,2	0,55	0,27	-
08.06.2023	0,2	0	2,765	0	0	2,712	0	0	24	0	65,2	47,6	0,55	0,27	-
09.06.2023	0,169	0	2,588	0	0	2,538	0	0	24	0	64,7	48,8	0,55	0,27	-
10.06.2023	0,141	0	2,41	0	0	2,365	0	0	24	0	64	49,7	0,55	0,27	-
11.06.2023	0,156	0	2,533	0	0	2,485	0	0	24	0	64,2	49,2	0,54	0,27	-
12.06.2023	0,139	0	2,415	0	0	2,37	0	0	24	0	63,8	49,8	0,54	0,27	-
13.06.2023	0,186	0	2,72	0	0	2,668	0	0	24	0	64,8	48,2	0,55	0,27	-
14.06.2023	0,182	0	2,675	0	0	2,624	0	0	24	0	64,9	48,4	0,55	0,27	-
15.06.2023	0,192	0	2,759	0	0	2,706	0	0	24	0	64,9	48	0,55	0,27	-
16.06.2023	0,163	0	2,526	0	0	2,478	0	0	24	0	64,7	49,1	0,55	0,27	-
17.06.2023	0,147	0	2,408	0	0	2,362	0	0	24	0	64,3	49,4	0,55	0,27	-
18.06.2023	0,15	0	2,456	0	0	2,41	0	0	24	0	64,2	49,4	0,55	0,27	-
19.06.2023	0,175	0	2,64	0	0	2,59	0	0	24	0	64,8	48,7	0,55	0,27	-
20.06.2023	0,172	0	2,598	0	0	2,548	0	0	24	0	64,8	48,8	0,55	0,27	-
Итого:	5,408	0	82,742	0	0,002	81,178	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,292														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	1651,581	14403,24	0	0,082	14052,678	0	0,081	24373	23
20.06.2023	1656,992	14485,981	0	0,084	14133,857	0	0,083	25117	23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:42:01