

#133773#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МТС Холдинг, ООО

Тельмана 48Б, Калининград

2923

8952

ТВ7 (ASCII)

20113360

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,159	0	2,175	0	0	2,134	0	0	24	0	64,5	46,7	0,39	0,26	-
22.05.2025	0,16	0	2,205	0	0	2,163	0	0	24	0	64,4	46,8	0,38	0,26	-
23.05.2025	0,157	0	2,216	0	0	2,175	0	0	24	0	64,1	46,9	0,38	0,26	-
24.05.2025	0,144	0	2,134	0	0	2,094	0	0	24	0	63,7	47,2	0,38	0,26	-
25.05.2025	0,167	0	2,301	0	0	2,259	0	0	24	0	63,8	46,2	0,38	0,26	-
26.05.2025	0,162	0	2,188	0	0	2,146	0	0	24	0	64,7	46,7	0,38	0,26	-
27.05.2025	0,165	0	2,148	0	0	2,106	0	0	24	0	65,3	46,5	0,38	0,26	-
28.05.2025	0,156	0	2,082	0	0	2,042	0	0	24	0	65	46,8	0,38	0,26	-
29.05.2025	0,146	0	2,11	0	0	2,07	0	0	24	0	64,1	47,2	0,38	0,26	-
30.05.2025	0,168	0	2,224	0	0	2,181	0	0	24	0	64,6	46,2	0,38	0,26	-
31.05.2025	0,136	0	2,309	0	0	2,268	0	0	24	0	62,2	47,9	0,37	0,26	-
01.06.2025	0,136	0	1,975	0	0	1,938	0	0	24	0	64,3	47,6	0,38	0,26	-
02.06.2025	0,157	0	2,065	0	0	2,025	0	0	24	0	65,3	46,9	0,38	0,26	-
03.06.2025	0,154	0	2,094	0	0	2,054	0	0	24	0	64,8	47	0,38	0,26	-
04.06.2025	0,153	0	2,04	0	0	2,001	0	0	24	0	65,1	46,9	0,38	0,26	-
05.06.2025	0,148	0	1,994	0	0	1,955	0	0	24	0	65	47	0,38	0,26	-
06.06.2025	0,159	0	2,149	0	0	2,108	0	0	24	0	64,8	46,8	0,38	0,26	-
07.06.2025	0,132	0	1,99	0	0	1,953	0	0	24	0	63,9	47,8	0,38	0,26	-
08.06.2025	0,126	0	2,013	0	0	1,976	0	0	24	0	63,2	48	0,38	0,26	-
09.06.2025	0,174	0	2,31	0	0	2,266	0	0	24	0	64,6	46,3	0,38	0,26	-
10.06.2025	0,154	0	2,207	0	0	2,166	0	0	24	0	64	47	0,39	0,26	-
11.06.2025	0,144	0	2,005	0	0	1,967	0	0	24	0	64,6	47,1	0,39	0,26	-
12.06.2025	0,137	0	1,994	0	0	1,956	0	0	24	0	64,2	47,4	0,39	0,26	-
13.06.2025	0,134	0	1,941	0	0	1,905	0	0	24	0	64,4	47,6	0,39	0,27	-
14.06.2025	0,126	0	1,893	0	0	1,857	0	0	24	0	64	47,8	0,4	0,27	-
15.06.2025	0,129	0	1,954	0	0	1,917	0	0	24	0	63,8	47,8	0,38	0,28	-
16.06.2025	0,152	0	2,105	0	0	2,065	0	0	24	0	64,6	47,1	0,38	0,28	-
17.06.2025	0,147	0	2,053	0	0	2,013	0	0	24	0	64,7	47,3	0,38	0,28	-
18.06.2025	0,165	0	2,166	0	0	2,125	0	0	24	0	64,6	46	0,38	0,28	-
19.06.2025	0,15	0	2,211	0	0	2,172	0	0	24	0	62,3	45,8	0,38	0,28	-
20.06.2025	0,144	0	1,919	0	0	1,883	0	0	24	0	64,1	45,9	0,38	0,28	-
Итого:	4,641	0	65,17	0	0	63,94	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,108														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	502,571	4986,471	0	0,036	4868,521	0	0,036	9172	11
20.06.2025	507,212	5051,639	0	0,036	4932,458	0	0,036	9916	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:30:36