

# #6764#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель МТС Холдинг, ООО  
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград  
Номер абонента 2923  
Порядковый номер 8952  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)  
Заводской номер 20113360  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,175	0	2,822	0	0	2,771	0	0	24	0	63,5	48,5	0,5	0,26	-
22.07.2022	0,176	0	2,849	0	0	2,796	0	0	24	0	63,5	48,4	0,5	0,26	-
23.07.2022	0,131	0	2,595	0	0	2,549	0	0	24	0	62,3	50,1	0,5	0,26	-
24.07.2022	0,139	0	2,611	0	0	2,564	0	0	24	0	62,6	49,7	0,5	0,26	-
25.07.2022	0,159	0	2,753	0	0	2,702	0	0	24	0	63,1	49,2	0,5	0,26	-
26.07.2022	0,173	0	2,969	0	0	2,915	0	0	24	0	62,9	48,7	0,5	0,26	-
27.07.2022	0,169	0	2,845	0	0	2,793	0	0	24	0	63,2	48,8	0,5	0,26	-
28.07.2022	0,178	0	2,954	0	0	2,9	0	0	24	0	63,2	48,6	0,5	0,26	-
29.07.2022	0,165	0	2,899	0	0	2,846	0	0	24	0	62,8	49	0,49	0,26	-
30.07.2022	0,141	0	2,629	0	0	2,581	0	0	24	0	62,7	49,7	0,5	0,26	-
31.07.2022	0,139	0	2,604	0	0	2,557	0	0	24	0	62,6	49,7	0,5	0,26	-
01.08.2022	0,163	0	2,825	0	0	2,774	0	0	24	0	63,1	49,2	0,5	0,26	-
02.08.2022	0,17	0	2,855	0	0	2,803	0	0	24	0	63,2	48,8	0,5	0,26	-
03.08.2022	0,174	0	2,892	0	0	2,84	0	0	24	0	63,4	48,8	0,49	0,26	-
04.08.2022	0,156	0	2,696	0	0	2,647	0	0	24	0	63,4	49,4	0,51	0,26	-
05.08.2022	0,166	0	2,72	0	0	2,67	0	0	24	0	63,7	48,9	0,51	0,26	-
06.08.2022	0,142	0	2,669	0	0	2,621	0	0	24	0	62,7	49,8	0,51	0,26	-
07.08.2022	0,137	0	2,61	0	0	2,563	0	0	24	0	62,7	50	0,5	0,26	-
08.08.2022	0,199	0	3,061	0	0	3,005	0	0	24	0	63,6	47,8	0,5	0,26	-
09.08.2022	0,186	0	2,955	0	0	2,9	0	0	24	0	63,6	48,3	0,5	0,26	-
10.08.2022	0,172	0	2,859	0	0	2,807	0	0	24	0	63,3	48,7	0,51	0,26	-
11.08.2022	0,174	0	2,831	0	0	2,779	0	0	24	0	63,5	48,6	0,51	0,26	-
12.08.2022	0,162	0	2,759	0	0	2,708	0	0	24	0	63,3	49,1	0,51	0,26	-
13.08.2022	0,134	0	2,491	0	0	2,446	0	0	24	0	63	49,9	0,51	0,26	-
14.08.2022	0,137	0	2,59	0	0	2,544	0	0	24	0	62,7	49,8	0,51	0,26	-
15.08.2022	0,17	0	2,804	0	0	2,752	0	0	24	0	63,6	48,9	0,51	0,26	-
16.08.2022	0,184	0	2,939	0	0	2,885	0	0	24	0	63,6	48,4	0,51	0,26	-
17.08.2022	0,046	0	14,009	0	0	13,823	0	0	24	0	53,7	52,9	0,3	0,16	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	27,3	26	0,21	0,1	-
19.08.2022	0	0	0,045	0	0	0,045	0	0	24	0	26,7	25,3	0,18	0,08	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,2	25,9	0,16	0,06	-
Итого:	4,417	0	89,14	0	0	87,586	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,055														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1193,553	10759,105	0	0,049	10496,284	0	0,049	17096	4
20.08.2022	1197,97	10848,244	0	0,049	10583,87	0	0,049	17840	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 16:16:58