

#6778#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель МТС Холдинг, ООО
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград
Номер абонента 2923
Порядковый номер 8952
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20113360
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,125	0	2,362	0	0	2,32	0	0	24	0	62,6	49,7	0,4	0,26	-
22.08.2021	0,13	0	2,4	0	0	2,357	0	0	24	0	62,8	49,6	0,4	0,26	-
23.08.2021	0,184	0	2,818	0	0	2,766	0	0	24	0	63,5	47,6	0,4	0,26	-
24.08.2021	0,189	0	2,899	0	0	2,845	0	0	24	0	63,6	47,7	0,4	0,26	-
25.08.2021	0,192	0	2,939	0	0	2,885	0	0	24	0	63,5	47,6	0,4	0,26	-
26.08.2021	0,19	0	3,082	0	0	3,027	0	0	24	0	62,7	47,8	0,4	0,26	-
27.08.2021	0,178	0	3,876	0	0	3,811	0	0	24	0	60,3	49,2	0,39	0,26	-
28.08.2021	0,144	0	2,589	0	0	2,542	0	0	24	0	62,7	49,2	0,39	0,26	-
29.08.2021	0,143	0	2,609	0	0	2,562	0	0	24	0	62,6	49,2	0,4	0,26	-
30.08.2021	0,19	0	2,926	0	0	2,872	0	0	24	0	63,4	47,6	0,4	0,26	-
31.08.2021	0,183	0	2,955	0	0	2,901	0	0	24	0	63,1	48,1	0,41	0,26	-
01.09.2021	0,19	0	2,849	0	0	2,796	0	0	24	0	63,5	47,3	0,41	0,26	-
02.09.2021	0,18	0	2,839	0	0	2,787	0	0	24	0	63,3	47,9	0,41	0,26	-
03.09.2021	0,178	0	2,83	0	0	2,778	0	0	24	0	63,4	48	0,41	0,26	-
04.09.2021	0,164	0	2,763	0	0	2,712	0	0	24	0	63	48,5	0,41	0,26	-
05.09.2021	0,16	0	2,697	0	0	2,648	0	0	24	0	63,1	48,7	0,41	0,26	-
06.09.2021	0,197	0	3,162	0	0,012	3,106	0	0,012	24	0	62,6	47,7	0,4	0,26	-
07.09.2021	0,193	0,002	2,966	0	0	2,911	0	0	24	0	63,5	47,7	0,4	0,26	-
08.09.2021	0,192	0	3,006	0	0	2,951	0	0	24	0	63,3	47,8	0,4	0,26	-
09.09.2021	0,191	0	2,963	0	0	2,908	0	0	24	0	63,6	47,9	0,4	0,26	-
10.09.2021	0,208	0	3,079	0	0	3,022	0	0	24	0	63,7	47,3	0,4	0,26	-
11.09.2021	0,146	0	2,614	0	0	2,566	0	0	24	0	62,8	49,2	0,4	0,26	-
12.09.2021	0,133	0	2,6	0	0	2,554	0	0	24	0	62,2	49,8	0,39	0,26	-
13.09.2021	0,209	0	3,066	0	0	3,009	0	0	24	0	63,7	47,1	0,4	0,26	-
14.09.2021	0,205	0	3,079	0	0	3,022	0	0	24	0	63,5	47,3	0,39	0,26	-
15.09.2021	0,192	0	2,976	0	0	2,921	0	0	24	0	63,5	47,8	0,4	0,26	-
16.09.2021	0,183	0	3,193	0	0	3,136	0	0	24	0	62,2	48,3	0,39	0,26	-
17.09.2021	0,186	0	2,966	0	0	2,912	0	0	24	0	63,3	48,1	0,4	0,26	-
18.09.2021	0,152	0	2,739	0	0	2,689	0	0	24	0	62,6	49,2	0,39	0,26	-
19.09.2021	0,154	0	2,747	0	0	2,698	0	0	24	0	62,5	48,9	0,39	0,26	-
20.09.2021	0,193	0	3,049	0	0	2,993	0	0	24	0	63,1	47,7	0,39	0,26	-
Итого:	5,454	0	89,638	0	0,012	88,007	0	0,012	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,303														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	595,883	5667,796	0	0,028	5528,171	0	0,028	9082	2
20.09.2021	601,339	5757,434	0	0,04	5616,179	0	0,04	9826	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:07:54