

#95070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель МТС Холдинг, ООО
Адрес потребителя Тельмана 48Б, Калининград
Номер абонента 2923
Порядковый номер 8952
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20113360
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,247	0	10,082	0	0	9,853	0	0	24	0	71,2	65,3	0,37	0,27	-
22.08.2024	0,251	0	10,174	0	0	9,95	0	0	24	0	69,8	63,8	0,37	0,27	-
23.08.2024	0,257	0	10,845	0	0	10,605	0	0	24	0	70,2	64,4	0,38	0,27	-
24.08.2024	0,217	0	10,68	0	0	10,443	0	0	24	0	70,1	65,2	0,38	0,27	-
25.08.2024	0,208	0	10,431	0	0	10,201	0	0	24	0	70	65,2	0,38	0,28	-
26.08.2024	0,236	0	9,991	0	0	9,77	0	0	24	0	70,2	64,4	0,38	0,28	-
27.08.2024	0,231	0	9,328	0	0	9,122	0	0	24	0	69,9	63,9	0,38	0,3	-
28.08.2024	0,225	0	9,456	0	0	9,248	0	0	24	0	70	64,2	0,37	0,28	-
29.08.2024	0,249	0	10,356	0	0	10,125	0	0	24	0	70,6	64,7	0,37	0,27	-
30.08.2024	0,227	0	10,422	0	0	10,19	0	0	24	0	70,5	65,2	0,37	0,27	-
31.08.2024	0,224	0	10,267	0	0	10,04	0	0	24	0	70,1	64,8	0,37	0,27	-
01.09.2024	0,206	0	10,689	0	0	10,453	0	0	24	0	70,1	65,4	0,37	0,27	-
02.09.2024	0,232	0	10,754	0	0	10,517	0	0	24	0	69,9	64,7	0,37	0,26	-
03.09.2024	0,231	0	10,971	0	0	10,729	0	0	24	0	70,1	65	0,38	0,26	-
04.09.2024	0,232	0	10,986	0	0	10,745	0	0	24	0	69,8	64,6	0,38	0,26	-
05.09.2024	0,237	0	11,249	0	0	10,999	0	0	24	0	70,1	65	0,38	0,26	-
06.09.2024	0,229	0	11,239	0	0	10,992	0	0	24	0	70	65	0,38	0,26	-
07.09.2024	0,214	0	11,364	0	0	11,111	0	0	24	0	70,2	65,6	0,38	0,26	-
08.09.2024	0,218	0	11,216	0	0	10,97	0	0	24	0	69,8	65,1	0,38	0,26	-
09.09.2024	0,235	0	11,273	0	0	11,022	0	0	24	0	70,2	65,1	0,38	0,26	-
10.09.2024	0,247	0	11,727	0	0	11,467	0	0	24	0	70,2	65,1	0,39	0,26	-
11.09.2024	0,226	0	11,747	0	0	11,493	0	0	24	0	69,2	64,6	0,39	0,26	-
12.09.2024	0,246	0	11,884	0	0	11,62	0	0	24	0	70,1	65,1	0,39	0,26	-
13.09.2024	0,249	0	11,911	0	0	11,647	0	0	24	0	70,3	65,2	0,39	0,26	-
14.09.2024	0,215	0	11,839	0	0	11,577	0	0	24	0	70,1	65,7	0,39	0,26	-
15.09.2024	0,206	0	11,799	0	0	11,537	0	0	24	0	70,3	66	0,39	0,26	-
16.09.2024	0,233	0	11,816	0	0	11,556	0	0	24	0	70	65,2	0,39	0,26	-
17.09.2024	0,227	0	11,814	0	0	11,553	0	0	24	0	70,1	65,4	0,39	0,26	-
18.09.2024	0,235	0	11,804	0	0	11,543	0	0	24	0	69,9	65,1	0,39	0,26	-
19.09.2024	0,231	0	11,829	0	0	11,566	0	0	24	0	70,2	65,5	0,39	0,26	-
20.09.2024	0,225	0	11,419	0	0	11,166	0	0	24	0	70	65,3	0,38	0,26	-
Итого:	7,146	0	341,362	0	0	333,81	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,707														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	15,145	275,181	0	0	270,201	0	0	2627	4
20.09.2024	22,29	616,544	0	0	604,012	0	0	3371	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:30:34