

#148533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МТС Холдинг, ООО
Тельмана 48Б, Калининград
2923
8952
ТВ7 (АСЦП)
20113360
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	21,6	0,01	0	-
22.08.2025	0	0	0,094	0	0	0,094	0	0	24	0	21,4	21,6	0,22	0,21	-
23.08.2025	0	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	0	21,7	21,2	0,29	0,28	-
24.08.2025	0	0	0,018	0	0	0,017	0	0	24	0	21,1	20,7	0,31	0,3	-
25.08.2025	0	0	5,924	0	0	5,902	0	0	24	0	30,2	30,6	0,27	0,26	-
26.08.2025	0,04	0	52,903	0	0	52,689	0	0	24	0	31,2	31	0,31	0,26	-
27.08.2025	0,149	0	7,383	0	0	7,283	0	0	24	0	53,9	49	0,38	0,27	-
28.08.2025	0,13	0	1,776	0	0	1,743	0	0	24	0	63,6	45,8	0,39	0,27	-
29.08.2025	0,145	0	1,859	0	0	1,824	0	0	24	0	64,2	45,3	0,4	0,27	-
30.08.2025	0,111	0	1,632	0	0	1,603	0	0	24	0	63	46,5	0,39	0,27	-
31.08.2025	0,107	0	1,592	0	0	1,564	0	0	24	0	63	46,6	0,39	0,27	-
01.09.2025	0,147	0	1,835	0	0	1,8	0	0	24	0	64,6	45,1	0,39	0,27	-
02.09.2025	0,126	0	1,716	0	0	1,684	0	0	24	0	63,8	46	0,39	0,26	-
03.09.2025	0,132	0	1,789	0	0	1,755	0	0	24	0	63,8	45,9	0,39	0,26	-
04.09.2025	0,138	0	1,83	0	0	1,796	0	0	24	0	63,9	45,7	0,39	0,26	-
05.09.2025	0,127	0	1,779	0	0	1,746	0	0	24	0	63,6	46,2	0,4	0,26	-
06.09.2025	0,112	0	1,673	0	0	1,642	0	0	24	0	63	46,7	0,39	0,26	-
07.09.2025	0,118	0	1,746	0	0	1,715	0	0	24	0	62,9	46,5	0,39	0,26	-
08.09.2025	0,151	0	1,947	0	0	1,911	0	0	24	0	64,1	45,3	0,39	0,26	-
09.09.2025	0,148	0	1,923	0	0	1,886	0	0	24	0	64,1	45,4	0,39	0,26	-
10.09.2025	0,144	0	1,894	0	0	1,858	0	0	24	0	64	45,6	0,39	0,26	-
11.09.2025	0,133	0	1,86	0	0	1,826	0	0	24	0	63,5	46,1	0,38	0,26	-
12.09.2025	0,135	0	1,845	0	0	1,811	0	0	24	0	63,7	46	0,39	0,26	-
13.09.2025	0,139	0	1,851	0	0	1,817	0	0	24	0	63,6	45,4	0,39	0,26	-
14.09.2025	0,111	0	1,707	0	0	1,677	0	0	24	0	62,7	46,9	0,39	0,26	-
15.09.2025	0,129	0	1,791	0	0	1,758	0	0	24	0	63,7	46,2	0,39	0,26	-
16.09.2025	0,172	0	2,029	0	0	1,989	0	0	24	0	65,1	44,5	0,39	0,26	-
17.09.2025	0,153	0	1,976	0	0	1,938	0	0	24	0	65,1	46,3	0,39	0,26	-
18.09.2025	0,118	0	1,739	0	0	1,705	0	0	24	0	65,1	48,6	0,39	0,26	-
19.09.2025	0,149	0	1,894	0	0	1,858	0	0	24	0	64,6	45,5	0,39	0,26	-
20.09.2025	0,117	0	1,674	0	0	1,643	0	0	24	0	63,7	46,8	0,39	0,26	-
Итого:	3,381	0	109,697	0	0	108,551	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,808														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	515,139	5905,509	0	0,036	5767,268	0	0,036	11376	15
20.09.2025	518,521	6015,204	0	0,036	5875,818	0	0,036	12120	15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 9:02:24