

#97276#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент: Тельмана 48 Б

Адрес: МТС Холдинг

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20113360, ЕД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хС66В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	69.88	65.24	4.63	0.37	0.26	0.60	10.818	0.000	0.000	10.580	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.206	0.000	24	0	
22.09.24 23	69.77	64.84	4.93	0.37	0.26	0.60	10.650	0.000	0.000	10.417	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.216	0.000	24	0	
23.09.24 23	70.30	65.15	5.14	0.37	0.26	0.60	10.865	0.000	0.000	10.624	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.230	0.000	24	0	
24.09.24 23	69.72	64.75	4.97	0.37	0.26	0.60	10.675	0.000	0.000	10.441	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.218	0.000	24	0	
25.09.24 23	70.03	65.18	4.85	0.38	0.26	0.60	11.359	0.000	0.000	11.108	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.227	0.000	24	0	
26.09.24 23	70.06	65.21	4.85	0.38	0.26	0.60	11.509	0.000	0.000	11.255	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.230	0.000	24	0	
27.09.24 23	70.13	65.30	4.84	0.38	0.26	0.60	11.314	0.000	0.000	11.064	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.225	0.000	24	0	
28.09.24 23	69.65	64.78	4.87	0.37	0.26	0.60	10.375	0.000	0.000	10.148	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.208	0.000	24	0	
29.09.24 23	69.92	65.44	4.48	0.38	0.26	0.60	11.164	0.000	0.000	10.918	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.206	0.000	24	0	
30.09.24 23	69.81	64.77	5.04	0.38	0.26	0.60	11.419	0.000	0.000	11.168	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.237	0.000	24	0	
01.10.24 23	69.60	64.51	5.09	0.39	0.26	0.60	11.640	0.000	0.000	11.386	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.244	0.000	24	0	
02.10.24 23	69.56	64.51	5.04	0.38	0.26	0.60	11.320	0.000	0.000	11.073	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.235	0.000	24	0	
03.10.24 23	70.10	64.87	5.22	0.38	0.26	0.60	11.017	0.000	0.000	10.774	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.237	0.000	24	0	
04.10.24 23	69.95	64.47	5.48	0.38	0.26	0.60	10.906	0.000	0.000	10.666	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.246	0.000	24	0	
05.10.24 23	70.32	65.54	4.77	0.38	0.26	0.60	11.004	0.000	0.000	10.759	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.216	0.000	24	0	
06.10.24 23	69.54	64.90	4.64	0.37	0.26	0.60	10.837	0.000	0.000	10.601	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.207	0.000	24	0	
07.10.24 23	70.30	65.27	5.03	0.39	0.26	0.60	11.712	0.000	0.000	11.452	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.243	0.000	24	0	
08.10.24 23	70.60	67.03	3.57	0.49	0.26	0.60	16.164	0.000	0.000	15.802	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.240	0.000	24	0	
09.10.24 23	71.01	67.75	3.26	0.56	0.27	0.60	18.216	0.000	0.000	17.806	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.248	0.000	24	0	
10.10.24 23	70.84	67.35	3.49	0.54	0.26	0.60	17.552	0.000	0.000	17.158	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.255	0.000	24	0	
11.10.24 23	70.85	67.50	3.36	0.54	0.27	0.60	17.554	0.000	0.000	17.159	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.245	0.000	24	0	
12.10.24 23	71.29	68.17	3.12	0.54	0.27	0.60	17.220	0.000	0.000	16.829	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.224	0.000	24	0	
13.10.24 23	70.82	67.61	3.21	0.54	0.28	0.60	17.019	0.000	0.000	16.636	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.227	0.000	24	0	
14.10.24 23	71.22	67.76	3.46	0.54	0.27	0.60	17.266	0.000	0.000	16.875	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.249	0.000	24	0	
15.10.24 23	71.49	67.88	3.61	0.54	0.28	0.60	17.014	0.000	0.000	16.625	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.255	0.000	24	0	
16.10.24 23	71.42	67.67	3.75	0.53	0.28	0.60	16.875	0.000	0.000	16.491	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.262	0.000	24	0	
17.10.24 23	71.35	67.71	3.65	0.54	0.28	0.60	16.976	0.000	0.000	16.589	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	0.257	0.000	24	0	
18.10.24 23	71.23	57.98	13.25	0.54	0.28	0.60	16.923	0.000	0.008	16.539	0.000	0.008	0.008	5.00	0.20	0.923	0.001	24	0	
19.10.24 23	71.18	40.89	30.29	0.54	0.28	0.60	18.904	0.000	0.000	18.475	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.347	0.000	24	0	
20.10.24 23	71.30	41.38	29.92	0.54	0.28	0.60	18.608	0.000	0.000	18.185	0.000	0.000	0.000	5.00	0.20	2.282	0.000	24	0	
Итого/Средн	70.58	63.65	6.93	0.45	0.27	0.60	414.874	0.000	0.008	405.603	0.000	0.008	0.008	5.00	0.20	11.846	0.001	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	616.544	0.000	0.000	604.012	0.000	0.000	0.000	22.290	0.000	3371	4
20.10.24 23	1031.418	0.000	0.008	1009.615	0.000	0.008	0.008	34.135	0.001	4091	4
Итого	414.874	0.000	0.008	405.603	0.000	0.008	0.008	11.846	0.001	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

