

#126308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Колвис Плюс, О
Московский пр-т 175, г. Калининград
2868
8706
ТВ7
19086691
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,643	0	36,49	0	0	35,727	0	0	24	35	0	0	68	57,1	0,56	0,37	4,4
22.03.2025	1,421	0	35,327	0	0	34,576	0	0	24	35	0	0	68,8	59	0,56	0,37	5,6
23.03.2025	1,239	0	31,767	0	0	31,1	0	0	24	35	0	0	68,2	58,7	0,54	0,37	5,7
24.03.2025	1,586	0	37,01	0	0	36,228	0	0	21	35	0	3	68,5	58,1	0,54	0,37	6,8
25.03.2025	1,605	0	37,749	0	0	36,948	0	0	24	35	0	0	68,6	58,3	0,54	0,37	5,5
26.03.2025	1,64	0	37,795	0	0	36,999	0	0	24	35	0	0	68,5	57,9	0,54	0,37	4,4
27.03.2025	1,652	0	37,694	0	0	36,897	0	0	24	35	0	0	68,6	57,9	0,54	0,37	6,9
28.03.2025	1,794	0	38,818	0	0	37,994	0	0	24	35	0	0	68,7	57,5	0,56	0,37	5,7
29.03.2025	1,362	0	37,914	0	0	37,106	0	0	24	35	0	0	68,7	60	0,56	0,37	8,9
30.03.2025	1,338	0	36,916	0	0	36,133	0	0	24	35	0	0	68,6	59,8	0,55	0,37	9,9
31.03.2025	1,546	0	37,637	0	0	36,842	0	0	24	35	0	0	68,6	58,6	0,55	0,37	6,8
01.04.2025	1,647	0	37,193	0	0	36,409	0	0	24	35	0	0	68,5	57,8	0,55	0,37	5,9
02.04.2025	1,81	0	38,131	0	0	37,322	0	0	24	35	0	0	68,6	57,1	0,55	0,36	-
03.04.2025	1,635	0	38,366	0	0	37,527	0	0	24	35	0	0	69,8	59,4	0,56	0,35	-
04.04.2025	1,625	0	37,856	0	0	37,016	0	0	24	35	0	0	70,5	60	0,55	0,36	-
05.04.2025	1,435	0	35,737	0	0	34,926	0	0	24	35	0	0	71,2	61,5	0,54	0,36	-
06.04.2025	1,535	0	35,283	0	0	34,441	0	0	24	35	0	0	73,2	62,5	0,53	0,36	-
07.04.2025	1,768	0	36,732	0	0	35,875	0	0	24	35	0	0	72,4	60,7	0,54	0,36	-
08.04.2025	1,65	0	36,651	0	0	35,835	0	0	24	35	0	0	70,6	59,6	0,54	0,36	-
09.04.2025	1,625	0	36,999	0	0	36,178	0	0	24	35	0	0	70,3	59,6	0,55	0,36	-
10.04.2025	1,749	0	36,35	0	0	35,531	0	0	24	35	0	0	71	59,3	0,54	0,36	-
11.04.2025	1,734	0	37,041	0	0	36,219	0	0	24	35	0	0	70,4	59	0,55	0,36	-
12.04.2025	1,406	0	36,995	0	0	36,168	0	0	24	35	0	0	70,7	61,4	0,55	0,36	-
13.04.2025	1,352	0	37,352	0	0	36,514	0	0	24	35	0	0	70,8	62	0,57	0,36	-
14.04.2025	1,512	0	38,472	0	0	37,621	0	0	24	35	0	0	70,4	60,9	0,56	0,35	-
15.04.2025	1,534	0	35,859	0	0	35,071	0	0	24	35	0	0	70	59,6	0,52	0,34	-
16.04.2025	1,611	0	33,97	0	0	33,236	0	0	24	35	0	0	69,3	57,8	0,49	0,34	-
17.04.2025	1,369	0	33,74	0	0	33,003	0	0	24	35	0	0	69,8	59,9	0,48	0,33	-
18.04.2025	0,565	0	33,439	0	0	32,703	0	0	24	35	0	0	70	65,9	0,48	0,33	-
19.04.2025	0,686	0	32,232	0	0	31,541	0	0	24	35	0	0	69,1	63,9	0,47	0,33	-
20.04.2025	1,098	0	31,966	0	0	31,278	0	0	24	35	0	0	69,2	60,8	0,47	0,34	-
Итого:	46,172	0	1125,481	0	0	1100,964	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,028																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	747,108	17012,636	0	0	16617,901	0	0	12786	64
20.04.2025	793,283	18138,117	0	0	17718,863	0	0	13527	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:38:58