

# #296836#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Колвис Плюс, О  
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград  
Номер абонента 2868  
Порядковый номер 8706  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19086691  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 1,651   | 0         | 41,369   | 0       | 0       | 40,408   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 62,5   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 22.03.2026 | 1,608   | 0         | 41,77    | 0       | 0       | 40,795   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,4   | 63     | 0,57    | 0,36    | -           |
| 23.03.2026 | 1,747   | 0         | 43,539   | 0       | 0       | 42,524   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,4   | 62,6   | 0,58    | 0,36    | -           |
| 24.03.2026 | 1,772   | 0         | 43,027   | 0       | 0       | 42,03    | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 62,1   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 25.03.2026 | 1,643   | 0         | 45,885   | 0       | 0       | 44,81    | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,6   | 63,9   | 0,59    | 0,36    | -           |
| 26.03.2026 | 1,677   | 0         | 44,083   | 0       | 0       | 43,055   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,3   | 63,1   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 27.03.2026 | 1,666   | 0         | 43,335   | 0       | 0       | 42,33    | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 62,9   | 0,58    | 0,37    | -           |
| 28.03.2026 | 1,469   | 0         | 42,762   | 0       | 0       | 41,765   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,4   | 64,1   | 0,58    | 0,37    | -           |
| 29.03.2026 | 1,438   | 0         | 43,002   | 0       | 0       | 42,006   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 64     | 0,59    | 0,37    | -           |
| 30.03.2026 | 1,697   | 0         | 44,065   | 0       | 0       | 43,026   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,7   | 63,4   | 0,58    | 0,37    | -           |
| 31.03.2026 | 1,724   | 0         | 43,262   | 0       | 0       | 42,256   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 62,5   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 01.04.2026 | 1,824   | 0         | 43,252   | 0       | 0       | 42,241   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,5   | 62,3   | 0,57    | 0,37    | -           |
| 02.04.2026 | 1,786   | 0         | 43,046   | 0       | 0       | 42,038   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,5   | 62,4   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 03.04.2026 | 1,875   | 0         | 43,116   | 0       | 0       | 42,113   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 61,6   | 0,57    | 0,37    | -           |
| 04.04.2026 | 1,475   | 0         | 41,325   | 0       | 0       | 40,359   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,4   | 63,7   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 05.04.2026 | 1,499   | 0         | 41,725   | 0       | 0       | 40,749   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,4   | 63,7   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 06.04.2026 | 1,744   | 0         | 42,777   | 0       | 0       | 41,784   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 62,2   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 07.04.2026 | 1,682   | 0         | 41,99    | 0       | 0       | 41,012   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,3   | 62,5   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 08.04.2026 | 1,567   | 0         | 41,776   | 0       | 0       | 40,805   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 63,1   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 09.04.2026 | 1,728   | 0         | 41,305   | 0       | 0       | 40,383   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 70,5   | 60,4   | 0,53    | 0,36    | -           |
| 10.04.2026 | 1,694   | 0         | 41,598   | 0       | 0       | 40,637   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72     | 62,1   | 0,55    | 0,36    | -           |
| 11.04.2026 | 1,459   | 0         | 40,366   | 0       | 0       | 39,425   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,3   | 63,5   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 12.04.2026 | 1,459   | 0         | 40,609   | 0       | 0       | 39,654   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,7   | 64     | 0,56    | 0,36    | -           |
| 13.04.2026 | 1,78    | 0         | 41,1     | 0       | 0       | 40,14    | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,4   | 61,9   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 14.04.2026 | 1,65    | 0         | 41,169   | 0       | 0       | 40,204   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,6   | 62,8   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 15.04.2026 | 1,687   | 0         | 40,98    | 0       | 0       | 40,009   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 73     | 62,9   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 16.04.2026 | 1,768   | 0         | 42,109   | 0       | 0       | 41,128   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,3   | 62     | 0,56    | 0,36    | -           |
| 17.04.2026 | 1,619   | 0         | 40,839   | 0       | 0       | 39,889   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,3   | 62,6   | 0,56    | 0,36    | -           |
| 18.04.2026 | 1,409   | 0         | 40,612   | 0       | 0       | 39,666   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,3   | 63,9   | 0,57    | 0,36    | -           |
| 19.04.2026 | 1,402   | 0         | 40,933   | 0       | 0       | 39,977   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,5   | 64,2   | 0,57    | 0,35    | -           |
| 20.04.2026 | 1,76    | 0         | 41,969   | 0       | 0       | 40,995   | 0      | 0      | 24       | 42   | 0    | 0       | 72,2   | 62     | 0,57    | 0,36    | -           |
| Итого:     | 50,959  | 0         | 1308,695 | 0       | 0       | 1278,213 | 0      | 0      | 744      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 12,171  |           |          |         |         |          |        |        |          |      |      |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2026 | 1238,53  | 30665,071 | 0      | 0      | 29939,011 | 0     | 0     | 21535   | 75     |
| 20.04.2026 | 1289,489 | 31973,768 | 0      | 0      | 31217,224 | 0     | 0     | 22279   | 75     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 10:04:07