

# #10431#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Колвис Плюс, О  
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград  
Номер абонента 2868  
Порядковый номер 8706  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19086691  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,677	0	44,683	0	0	43,69	0	0	24	77	0	0	70,5	61,4	0,68	0,38	9,9
22.04.2021	1,603	0	42,59	0	0	41,649	0	0	24	77	0	0	70,4	61,2	0,66	0,38	8,6
23.04.2021	1,76	0	42,716	0	0	41,765	0	0	24	77	0	0	70,6	60,6	0,66	0,38	4,6
24.04.2021	1,381	0	41,014	0	0	40,109	0	0	24	77	0	0	70,2	62,1	0,67	0,39	4,6
25.04.2021	1,307	0	40,575	0	0	39,678	0	0	24	77	0	0	70,3	62,5	0,67	0,39	4
26.04.2021	1,805	0	43,171	0	0	42,221	0	0	24	77	0	0	70,2	60	0,67	0,39	3,7
27.04.2021	1,724	0	43,044	0	0	42,097	0	0	24	77	0	0	70,2	60,4	0,67	0,39	2,9
28.04.2021	1,809	0	43,542	0	0	42,583	0	0	24	77	0	0	70,2	60,2	0,68	0,39	4,1
29.04.2021	1,616	0	41,888	0	0	40,96	0	0	24	77	0	0	70,4	61	0,67	0,39	6,7
30.04.2021	1,905	0	35,814	0	0	35,035	0	0	24	77	0	0	69,6	56,6	0,56	0,36	9,3
01.05.2021	1,359	0	34,601	0	0	33,832	0	0	24	77	0	0	70,5	61	0,57	0,35	7
02.05.2021	1,301	0	33,879	0	0	33,132	0	0	24	77	0	0	70,2	60,9	0,57	0,35	7,3
03.05.2021	1,515	0	33,972	0	0	33,214	0	0	24	77	0	0	70,7	59,8	0,56	0,35	6,2
04.05.2021	1,736	0	35,375	0	0	34,593	0	0	24	77	0	0	70,3	58,4	0,57	0,36	5,8
05.05.2021	1,316	0	32,982	0	0	32,254	0	0	24	77	0	0	70,3	60,6	0,57	0,36	9,6
06.05.2021	1,591	0	34,44	0	0	33,677	0	0	24	77	0	0	70,4	59,1	0,57	0,36	10,4
07.05.2021	1,722	0	34,478	0	0	33,709	0	0	24	77	0	0	70,7	58,6	0,57	0,36	6,9
08.05.2021	1,313	0	33,02	0	0	32,284	0	0	24	77	0	0	70,6	60,9	0,57	0,36	6,9
09.05.2021	1,219	0	32,827	0	0	32,096	0	0	24	77	0	0	70,6	61,5	0,57	0,36	6,3
10.05.2021	1,575	0	35,079	0	0	34,297	0	0	24	77	0	0	70,6	59,7	0,58	0,36	11,1
11.05.2021	1,565	0	23,705	0	0	23,179	0	0	24	77	0	0	70,4	54,3	0,58	0,36	17,8
12.05.2021	1,948	0	17,027	0	0	16,653	0	0	24	77	0	0	70	42,1	0,58	0,36	19,7
13.05.2021	0,602	0	10,283	0	0	10,06	0	0	24	77	0	0	69,4	55,2	0,58	0,36	19,2
14.05.2021	0,643	0	14,13	0	0	13,822	0	0	24	77	0	0	69,8	58,7	0,58	0,36	9,9
15.05.2021	0,798	0	8,446	0	0	8,264	0	0	24	77	0	0	69,4	46,4	0,58	0,36	10,6
16.05.2021	0,759	0	8,074	0	0	7,902	0	0	24	77	0	0	69	46,1	0,57	0,36	10
17.05.2021	0,985	0	12,267	0	0	12	0	0	24	77	0	0	69,7	50,2	0,57	0,35	12,5
18.05.2021	1,013	0	26,35	0	0	25,818	0	0	24	77	0	0	66,6	57,3	0,59	0,34	14,5
19.05.2021	0,92	0	13,897	0	0	13,633	0	0	24	77	0	0	64,7	48,6	0,57	0,34	11,4
20.05.2021	0,84	0	20,235	0	0	19,867	0	0	24	77	0	0	63,2	53,1	0,54	0,33	10,4
Итого:	41,307	0	914,104	0	0	894,073	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,866																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	618,352	12288,765	0	0	11995,207	0	0	12795	9
20.05.2021	659,658	13202,871	0	0	12889,278	0	0	13515	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 9:09:03