

#130826#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Колвис Плюс, О

Московский пр-т 175, г. Калининград

2868

8706

ТВ7

19086691

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,331	0	30,993	0	0	30,345	0	0	24	35	0	0	68	57,6	0,46	0,34	-
22.04.2025	1,355	0	30,438	0	0	29,786	0	0	24	35	0	0	68,9	58,1	0,46	0,35	-
23.04.2025	1,347	0	30,292	0	0	29,641	0	0	24	35	0	0	69,2	58,3	0,46	0,35	-
24.04.2025	1,427	0	30,655	0	0	30	0	0	24	35	0	0	68,9	57,5	0,46	0,35	-
25.04.2025	1,408	0	30,649	0	0	30,007	0	0	24	35	0	0	68,1	56,9	0,45	0,35	-
26.04.2025	1,162	0	31,117	0	0	30,455	0	0	24	35	0	0	68,7	59,6	0,45	0,35	-
27.04.2025	1,091	0	30,931	0	0	30,266	0	0	24	35	0	0	69	60,4	0,45	0,35	-
28.04.2025	1,471	0	32,058	0	0	31,372	0	0	24	35	0	0	68,9	57,7	0,45	0,35	-
29.04.2025	1,625	0	32,118	0	0	31,407	0	0	24	35	0	0	70,3	58	0,44	0,35	-
30.04.2025	1,433	0	32,168	0	0	31,441	0	0	24	35	0	0	71	60,1	0,45	0,35	-
01.05.2025	1,491	0	32,14	0	0	31,418	0	0	24	35	0	0	70,8	59,5	0,45	0,35	-
02.05.2025	1,235	0	31,69	0	0	30,969	0	0	24	35	0	0	71,3	61,8	0,45	0,34	-
03.05.2025	1,012	0	30,279	0	0	29,63	0	0	24	35	0	0	68,9	60,8	0,44	0,34	-
04.05.2025	1,129	0	33,412	0	0	32,653	0	0	22	35	0	2	71,2	63	0,45	0,34	-
05.05.2025	1,501	0	34,542	0	0	33,762	0	0	24	35	0	0	71	60,4	0,44	0,34	-
06.05.2025	1,531	0	35,091	0	0	34,298	0	0	24	35	0	0	70,9	60,3	0,45	0,35	-
07.05.2025	1,567	0	36,773	0	0	35,964	0	0	24	35	0	0	70	59,6	0,44	0,33	-
08.05.2025	1,709	0	38,601	0	0	37,725	0	0	24	35	0	0	71,1	60,4	0,47	0,35	-
09.05.2025	1,331	0	35,982	0	0	35,163	0	0	24	35	0	0	71,3	62,3	0,47	0,35	-
10.05.2025	1,425	0	36,881	0	0	36,035	0	0	24	35	0	0	71,7	62,2	0,47	0,35	-
11.05.2025	1,407	0	35,003	0	0	34,201	0	0	24	35	0	0	71,6	61,9	0,47	0,35	-
12.05.2025	1,599	0	38,048	0	0	37,169	0	0	24	35	0	0	71,9	61,6	0,47	0,35	-
13.05.2025	1,572	0	36,026	0	0	35,19	0	0	24	35	0	0	72,1	61,5	0,47	0,35	-
14.05.2025	1,544	0	35,662	0	0	34,835	0	0	24	35	0	0	72,1	61,5	0,46	0,34	-
15.05.2025	1,808	0	36,462	0	0	35,628	0	0	24	35	0	0	71,4	59,4	0,46	0,35	-
16.05.2025	1,523	0	34,555	0	0	33,756	0	0	24	35	0	0	71,9	61,2	0,45	0,35	-
17.05.2025	1,416	0	35,363	0	0	34,55	0	0	24	35	0	0	71,7	61,9	0,47	0,35	-
18.05.2025	1,381	0	34,819	0	0	34,015	0	0	24	35	0	0	71,9	62,2	0,47	0,35	-
19.05.2025	1,58	0	36,561	0	0	35,711	0	0	24	35	0	0	72,1	61,6	0,47	0,34	-
20.05.2025	1,669	0	37,258	0	0	36,392	0	0	24	35	0	0	72,2	61,3	0,47	0,34	-
Итого:	43,08	0	1016,567	0	0	993,784	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,289																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	793,283	18138,117	0	0	17718,863	0	0	13527	67
20.05.2025	836,364	19154,686	0	0	18712,647	0	0	14245	69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 7:37:21