

#10430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Колвис Плюс, О
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград
Номер абонента 2868
Порядковый номер 8706
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086691
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,057	0	23,139	0	0	22,628	0	0	24	77	0	0	70,2	59,1	0,58	0,35	-
22.05.2021	0,844	0	21,434	0	0	20,964	0	0	24	77	0	0	70	60,4	0,58	0,35	14
23.05.2021	0,795	0	8,409	0	0	8,228	0	0	24	77	0	0	69,4	46,3	0,58	0,36	-
24.05.2021	1,272	0	18,816	0	0	18,402	0	0	24	77	0	0	70,1	53,6	0,58	0,36	-
25.05.2021	0,997	0	19,452	0	0	19,048	0	0	24	77	0	0	67,9	55,4	0,58	0,36	16
26.05.2021	0,975	0	12,941	0	0	12,68	0	0	24	77	0	0	66,8	48,5	0,59	0,35	-
27.05.2021	1,012	0	16,646	0	0	16,3	0	0	24	77	0	0	67,9	53,2	0,59	0,35	-
28.05.2021	0,968	0	15,701	0	0	15,378	0	0	24	77	0	0	67,5	52,5	0,58	0,35	-
29.05.2021	0,75	0	11,283	0	0	11,057	0	0	24	77	0	0	66,6	50,5	0,58	0,35	11
30.05.2021	0,727	0	10,006	0	0	9,808	0	0	24	77	0	0	66,2	48,6	0,58	0,35	12,3
31.05.2021	1,013	0	15,023	0	0	14,712	0	0	24	77	0	0	67,9	51,5	0,58	0,35	-
01.06.2021	0,989	0	12,507	0	0	12,25	0	0	24	77	0	0	67,4	48,1	0,58	0,35	16
02.06.2021	1,016	0	13,364	0	0	13,091	0	0	24	77	0	0	67,3	48,8	0,58	0,35	-
03.06.2021	0,727	0	11,482	0	0	11,245	0	0	24	77	0	0	67,7	52,3	0,58	0,35	-
04.06.2021	0,45	0	10,403	0	0	10,188	0	0	24	77	0	0	67,6	57,1	0,58	0,36	15
05.06.2021	0,19	0	8,465	0	0	8,298	0	0	24	77	0	0	65,9	60,5	0,58	0,36	-
06.06.2021	0,164	0	6,339	0	0	6,215	0	0	24	77	0	0	65,7	59,5	0,58	0,35	13,4
07.06.2021	0,314	0	12,842	0	0	12,578	0	0	24	77	0	0	67,6	61,6	0,58	0,35	22
08.06.2021	0,441	0	7,492	0	0	7,337	0	0	24	77	0	0	67,7	53,4	0,58	0,35	-
09.06.2021	0,482	0	8,458	0	0	8,284	0	0	24	78	0	0	67,6	53,7	0,58	0,35	18,8
10.06.2021	0,459	0	9,645	0	0	9,448	0	0	24	78	0	0	67,4	55,8	0,58	0,35	21
11.06.2021	0,441	0	9,416	0	0	9,222	0	0	24	78	0	0	67,6	56,2	0,58	0,35	-
12.06.2021	0,112	0	7,359	0	0	7,211	0	0	24	78	0	0	66,7	63	0,58	0,35	-
13.06.2021	0,112	0	8,698	0	0	8,519	0	0	24	78	0	0	67,4	64,3	0,59	0,36	-
14.06.2021	0,475	0	8,859	0	0	8,678	0	0	24	78	0	0	67,4	54,4	0,59	0,36	-
15.06.2021	0,667	0	9,682	0	0	9,482	0	0	24	78	0	0	67,6	50,9	0,59	0,36	-
16.06.2021	0,404	0	9,228	0	0	9,039	0	0	24	78	0	0	67,3	56,7	0,59	0,36	-
17.06.2021	0,402	0	7,728	0	0	7,57	0	0	24	78	0	0	67,5	54,8	0,59	0,36	-
18.06.2021	0,459	0	9,794	0	0	9,592	0	0	24	78	0	0	67,7	56,4	0,58	0,36	-
19.06.2021	0,127	0	7,514	0	0	7,358	0	0	24	78	0	0	68	63,9	0,59	0,36	-
20.06.2021	0,102	0	6,064	0	0	5,941	0	0	24	78	0	0	67,2	63,2	0,59	0,36	-
Итого:	18,943	0	358,189	0	0	350,751	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,524																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	659,658	13202,871	0	0	12889,278	0	0	13515	9
20.06.2021	678,603	13561,062	0	0	13240,028	0	0	14259	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:58:43