

#85312#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/24г.-20/06/24г.

Абонент:Московский пр-т 175

Адрес: Колвис Плюс,ООО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 19086691, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD805

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.24 23	69.65	64.80	4.85 <	0.47	0.34	37.464	36.646	0.749	0.000 <	24	0	*
22.05.24 23	69.14	65.22	3.92 <	0.46	0.34	38.152	37.330	0.617	0.000 <	24	0	*
23.05.24 23	69.74	66.21	3.53 <	0.46	0.34	36.113	35.325	0.525	0.000 <	24	0	*
24.05.24 23	70.15	67.34	2.81 <	0.46	0.34	36.847	36.032	0.429	0.000 <	24	0	*
25.05.24 23	69.90	68.52	1.37 <	0.46	0.34	34.345	33.590	0.197	0.000 <	24	0	*
26.05.24 23	69.89	68.61	1.29 <	0.46	0.34	34.101	33.353	0.183	0.000 <	24	0	*
27.05.24 23	70.23	66.70	3.52 <	0.46	0.34	36.313	35.508	0.528	0.000 <	24	0	*
28.05.24 23	70.32	67.39	2.93 <	0.46	0.34	35.977	35.178	0.436	0.000 <	24	0	*
29.05.24 23	70.04	67.44	2.60 <	0.46	0.34	35.693	34.905	0.384	0.000 <	24	0	*
30.05.24 23	69.52	66.59	2.94 <	0.46	0.34	35.829	35.050	0.435	0.000 <	24	0	*
31.05.24 23	70.36	67.54	2.82 <	0.45	0.34	35.074	34.294	0.409	0.000 <	24	0	*
01.06.24 23	70.39	69.07	1.33 <	0.46	0.34	34.140	33.380	0.189	0.000 <	24	0	*
02.06.24 23	68.98	67.69	1.30 <	0.45	0.34	33.215	32.502	0.179	0.000 <	24	0	*
03.06.24 23	70.22	62.36	7.86 <	0.45	0.34	35.021	34.246	1.131	0.000 <	24	0	*
04.06.24 23	70.42	61.33	9.09	0.46	0.34	36.058	35.256	1.347	0.000 <	24	0	
05.06.24 23	69.65	62.96	6.69	0.46	0.34	36.146	35.357	0.995	0.000 <	24	0	
06.06.24 23	69.88	63.05	6.83	0.46	0.34	34.960	34.193	0.981	0.000 <	24	0	
07.06.24 23	68.71	62.05	6.66	0.45	0.34	34.398	33.666	0.942	0.000 <	24	0	
08.06.24 23	69.87	63.97	5.90	0.45	0.34	33.415	32.680	0.811	0.000 <	24	0	
09.06.24 23	69.87	64.33	5.54	0.46	0.34	33.535	32.797	0.765	0.000 <	24	0	
10.06.24 23	69.86	62.76	7.09	0.45	0.34	35.012	34.244	1.021	0.000 <	24	0	
11.06.24 23	69.78	62.37	7.41	0.46	0.34	35.395	34.620	1.078	0.000 <	24	0	
12.06.24 23	69.49	63.08	6.41	0.45	0.34	34.931	34.171	0.921	0.000 <	24	0	
13.06.24 23	69.48	61.82	7.66	0.45	0.34	35.043	34.281	1.103	0.000 <	24	0	
14.06.24 23	69.95	62.92	7.03	0.45	0.34	35.503	34.722	1.026	0.000 <	24	0	
15.06.24 23	69.89	63.63	6.26	0.46	0.34	33.653	32.914	0.866	0.000 <	24	0	
16.06.24 23	70.08	64.41	5.66	0.46	0.34	33.256	32.521	0.775	0.000 <	24	0	
17.06.24 23	69.49	62.46	7.03	0.45	0.34	34.082	33.341	0.986	0.000 <	24	0	
18.06.24 23	70.27	63.90	6.36	0.46	0.34	35.335	34.551	0.924	0.000 <	24	0	
19.06.24 23	70.14	63.65	6.49	0.46	0.34	35.282	34.502	0.941	0.000 <	24	0	
20.06.24 23	69.93	62.71	7.22	0.46	0.34	35.745	34.961	1.060	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	69.85	64.74	5.11	0.46	0.34	1090.033	1066.114	22.930	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.05.24 23	7353.035	7179.694	366.804	0.000	5498	56
20.06.24 23	8443.068	8245.808	389.734	0.000	6242	56
Итого	1090.033	1066.114	22.930	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

