

#89262#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/24г.-20/07/24г.

Абонент:Московский пр-т 175

Адрес: Колвис Плюс,ООО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txv: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 19086691, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD805

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.24 23	69.51	63.15	6.36	4.71	3.48	34.846	34.088	0.218	0.000 <	24	0	
22.06.24 23	68.91	63.49	5.41	4.75	3.49	34.350	33.615	0.183	0.000 <	24	0	
23.06.24 23	69.47	64.10	5.37	4.76	3.48	33.931	33.193	0.179	0.000 <	24	0	
24.06.24 23	69.80	62.30	7.50	4.67	3.48	34.234	33.483	0.252	0.000 <	24	0	
25.06.24 23	67.70	60.89	6.80 <	4.61	3.48	36.551	35.792	0.244	0.000 <	24	0	*
26.06.24 23	51.46	50.34	1.12 <	2.13	1.89	22.861 <	22.578 <	0.026	0.000 <	24	0	*
27.06.24 23	34.64	22.26	12.37 <	0.55 <	0.50 <	0.102 <!	0.101 <!	0.001	0.000 <	21	3	*
28.06.24 23	38.95	42.77	-3.82 <	0.18	0.26	7.978	7.922	-0.030	0.000 <	24	0	*
29.06.24 23	33.62	37.07	-3.45 <	0.42	0.49	2.349 <	2.338 <	-0.008	0.000 <	24	0	*
30.06.24 23	28.29	30.71	-2.42 <	0.48	0.53	0.955 <	0.951 <	-0.002	0.000 <	24	0	*
01.07.24 23	25.98	29.53	-3.55 <	0.47	0.52	1.041 <	1.038 <	-0.004	0.000 <	24	0	*
02.07.24 23	22.53	24.16	-1.63 <	0.47	0.50	0.458 <	0.457 <	-0.001	0.000 <	24	0	*
03.07.24 23	28.52	32.55	-4.03 <	0.46	0.51	2.723 <	2.714 <	-0.011	0.000 <	24	0	*
04.07.24 23	28.62	30.89	-2.27 <	1.38	1.43	3.757	3.744	-0.008	0.000 <	24	0	*
05.07.24 23	53.30	47.52	5.78 <	3.98	3.51	24.781	24.432	0.142	0.000 <	24	0	*
06.07.24 23	68.11	61.90	6.21	4.69	3.50	34.699	33.972	0.212	0.000 <	24	0	
07.07.24 23	68.71	63.26	5.45	4.74	3.51	33.896	33.174	0.182	0.000 <	24	0	
08.07.24 23	68.52	62.44	6.08	4.64	3.51	33.858	33.141	0.202	0.000 <	24	0	
09.07.24 23	68.70	60.93	7.77	4.54	3.52	33.349	32.641	0.254	0.000 <	24	0	
10.07.24 23	69.77	61.97	7.80	4.49	3.51	32.701	31.986	0.250	0.000 <	24	0	
11.07.24 23	68.83	62.02	6.82	4.47	3.52	32.175	31.488	0.215	0.000 <	24	0	
12.07.24 23	69.18	62.29	6.89	4.47	3.52	31.573	30.891	0.214	0.000 <	24	0	
13.07.24 23	68.99	63.13	5.85	4.47	3.52	30.067	29.423	0.173	0.000 <	24	0	
14.07.24 23	69.54	63.45	6.08	4.42	3.51	29.439	28.798	0.176	0.000 <	24	0	
15.07.24 23	69.35	61.76	7.59	4.56 <	3.51 <	25.650 !	25.095 !	0.191	0.000 <	19	5	*
16.07.24 23	69.47	64.03	5.44 <	4.58	3.52	33.409	32.683	0.178	0.000 <	24	0	*
17.07.24 23	71.47	68.92	2.55 <	4.62	3.52	32.750	32.003	0.082	0.000 <	24	0	*
18.07.24 23	71.87	68.47	3.40 <	4.64	3.55	33.437	32.665	0.112	0.000 <	24	0	*
19.07.24 23	71.66	68.52	3.14 <	4.63	3.55	33.431	32.662	0.103	0.000 <	24	0	*
20.07.24 23	72.05	70.61	1.44 <	4.64	3.54	31.827	31.089	0.045	0.000 <	24	0	*
Итого/Средн	67.44	62.14	5.30	3.42	2.68	723.177	708.158	3.770	0.000	712	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.06.24 23	8443.068	8245.808	93.086	0.000	6242	56
20.07.24 23	9166.245	8953.966	96.856	0.000	6954	64
Итого	723.177	708.158	3.770	0.000	712	8

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

