

#10429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Колвис Плюс, О
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград
Номер абонента 2868
Порядковый номер 8706
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086691
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,309	0	5,218	0	0	5,108	0	0	24	84	0	0	68,6	54,2	0,57	0,37	-
22.07.2021	0,501	0	5,69	0	0	5,567	0	0	24	84	0	0	69,5	48,1	0,58	0,37	-
23.07.2021	0,432	0	6,853	0	0	6,703	0	0	24	84	0	0	69,8	54,5	0,58	0,37	-
24.07.2021	0,118	0	5,845	0	0	5,721	0	0	24	84	0	0	68,8	63,9	0,58	0,37	-
25.07.2021	0,111	0	5,196	0	0	5,085	0	0	24	84	0	0	69,1	63,9	0,58	0,37	-
26.07.2021	0,292	0	4,86	0	0	4,756	0	0	24	86	0	0	69,1	54,5	0,58	0,37	-
27.07.2021	0,462	0	5,627	0	0	5,506	0	0	24	86	0	0	69,1	49,1	0,58	0,37	-
28.07.2021	0,73	0	6,796	0	0	6,648	0	0	24	86	0	0	69,5	43,3	0,58	0,37	-
29.07.2021	0,445	0	8,691	0	0	8,499	0	0	24	86	0	0	70,1	57,7	0,58	0,37	-
30.07.2021	0,41	0	6,23	0	0	6,094	0	0	24	87	0	0	69,9	53,8	0,58	0,37	-
31.07.2021	0,119	0	5,366	0	0	5,252	0	0	24	87	0	0	69	63,6	0,58	0,37	-
01.08.2021	0,106	0	4,976	0	0	4,87	0	0	24	88	0	0	69	63,9	0,58	0,37	-
02.08.2021	0,414	0	5,113	0	0	5,005	0	0	24	88	0	0	68,4	48,6	0,58	0,37	-
03.08.2021	0,448	0	9,087	0	0	8,893	0	0	24	88	0	0	68,7	56,7	0,58	0,37	-
04.08.2021	0,401	0	10,358	0	0	10,131	0	0	24	88	0	0	70	60,6	0,58	0,37	-
05.08.2021	0,359	0	10,54	0	0	10,312	0	0	24	88	0	0	69,5	61,2	0,59	0,37	-
06.08.2021	0,351	0	8,412	0	0	8,233	0	0	24	88	0	0	68,8	58,7	0,59	0,37	-
07.08.2021	0,15	0	6,614	0	0	6,473	0	0	24	89	0	0	68,6	63,2	0,59	0,37	-
08.08.2021	0,129	0	6,247	0	0	6,119	0	0	24	89	0	0	67,7	62,8	0,59	0,37	-
09.08.2021	0,474	0	6,951	0	0	6,805	0	0	24	89	0	0	68,4	51,8	0,59	0,37	-
10.08.2021	0,414	0	7,895	0	0	7,725	0	0	24	89	0	0	69,4	56,6	0,58	0,37	-
11.08.2021	0,454	0	7,189	0	0	7,036	0	0	24	90	0	0	68,8	53,4	0,58	0,37	-
12.08.2021	0,427	0	7,826	0	0	7,657	0	0	24	91	0	0	69,4	56,2	0,58	0,37	-
13.08.2021	0,407	0	9,111	0	0	8,912	0	0	24	91	0	0	69,7	58,8	0,59	0,37	-
14.08.2021	0,148	0	5,91	0	0	5,784	0	0	24	91	0	0	68,6	62,5	0,59	0,37	-
15.08.2021	0,122	0	6,948	0	0	6,794	0	0	24	91	0	0	70,2	66	0,59	0,37	-
16.08.2021	0,436	0	6,99	0	0	6,839	0	0	24	91	0	0	69,2	54	0,59	0,37	-
17.08.2021	0,588	0	8,455	0	0	8,275	0	0	24	91	0	0	68,9	51,9	0,59	0,37	-
18.08.2021	0,425	0	6,453	0	0	6,319	0	0	24	91	0	0	68,1	52,1	0,59	0,37	-
19.08.2021	1,064	0	9,186	0	0	8,986	0	0	24	91	0	0	69,8	41,5	0,59	0,37	-
20.08.2021	0,55	0	8,276	0	0	8,097	0	0	24	91	0	0	69,5	53,3	0,59	0,37	-
Итого:	11,796	0	218,909	0	0	214,204	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,817																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	684,857	13762,76	0	0	13438,309	0	0	14979	9
20.08.2021	696,654	13981,67	0	0	13652,511	0	0	15723	9

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2021 11:11:58