

#28676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Колвис Плюс, О
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград
Номер абонента 2868
Порядковый номер 8706
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 19086691
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,501	0	34,82	0	0	34,041	0	0	24	110	0	0	70,9	67,4	0,72	0,39	-
22.07.2023	0,212	0	33,023	0	0	32,294	0	0	24	110	0	0	70,4	68,9	0,72	0,39	-
23.07.2023	0,185	0	32,491	0	0	31,768	0	0	24	110	0	0	70,6	69,3	0,72	0,39	-
24.07.2023	0,493	0	34,393	0	0	33,631	0	0	24	110	0	0	70,5	67	0,72	0,39	-
25.07.2023	0,466	0	35,164	0	0	34,385	0	0	24	110	0	0	70,4	67,3	0,73	0,39	-
26.07.2023	0,485	0	34,774	0	0	34,035	0	0	24	110	0	0	68,8	65,5	0,72	0,39	-
27.07.2023	0,55	0	34,347	0	0	33,588	0	0	24	110	0	0	70,3	66,5	0,72	0,39	-
28.07.2023	0,431	0	33,825	0	0	33,076	0	0	24	110	0	0	70,4	67,4	0,72	0,39	-
29.07.2023	0,287	0	33,618	0	0	32,874	0	0	24	110	0	0	70,4	68,4	0,72	0,39	-
30.07.2023	0,182	0	32,592	0	0	31,87	0	0	24	110	0	0	70,6	69,3	0,72	0,39	-
31.07.2023	0,406	0	34,253	0	0	33,495	0	0	24	110	0	0	70,4	67,6	0,72	0,39	-
01.08.2023	0,416	0	33,53	0	0	32,777	0	0	24	110	0	0	71	68	0,72	0,4	-
02.08.2023	0,547	0	32,188	0	0	31,483	0	0	24	110	0	0	70	65,9	0,71	0,4	-
03.08.2023	0,319	0	32,116	0	0	31,421	0	0	24	110	0	0	69,5	67,1	0,71	0,4	-
04.08.2023	0,369	0	32,168	0	0	31,459	0	0	24	110	0	0	70,3	67,6	0,71	0,4	-
05.08.2023	0,195	0	30,867	0	0	30,185	0	0	24	110	0	0	70,4	68,9	0,71	0,4	-
06.08.2023	0,175	0	30,029	0	0	29,389	0	0	24	110	0	0	69	67,7	0,71	0,4	-
07.08.2023	0,424	0	31,788	0	0	31,111	0	0	24	110	0	0	68,9	65,7	0,7	0,4	-
08.08.2023	0,593	0	30,841	0	0	30,171	0	0	24	110	0	0	69,7	65	0,7	0,4	-
09.08.2023	0,655	0	31,997	0	0	31,289	0	0	24	110	0	0	70,4	65,5	0,7	0,4	-
10.08.2023	0,477	0	31,049	0	0	30,367	0	0	24	110	0	0	70,1	66,4	0,7	0,4	-
11.08.2023	0,698	0	30,322	0	0	29,665	0	0	24	110	0	0	69,6	64,1	0,7	0,4	-
12.08.2023	0,535	0	29,063	0	0	28,435	0	0	24	110	0	0	69,5	65	0,7	0,4	-
13.08.2023	0,177	0	29,118	0	0	28,48	0	0	24	110	0	0	70	68,6	0,7	0,4	-
14.08.2023	0,402	0	31,281	0	0	30,591	0	0	24	110	0	0	70,3	67,3	0,7	0,4	-
15.08.2023	0,354	0	31,396	0	0	30,705	0	0	24	110	0	0	70,3	67,6	0,7	0,4	-
16.08.2023	0,296	0	31,743	0	0	31,022	0	0	24	110	0	0	71,4	69,2	0,71	0,4	-
17.08.2023	0,38	0	31,686	0	0	30,978	0	0	24	110	0	0	70,8	67,9	0,7	0,4	-
18.08.2023	0,498	0	32,389	0	0	31,672	0	0	24	110	0	0	70,4	66,7	0,7	0,4	-
19.08.2023	0,198	0	30,626	0	0	29,954	0	0	24	110	0	0	70,2	68,7	0,7	0,4	-
20.08.2023	0,171	0	29,788	0	0	29,119	0	0	24	110	0	0	70,9	69,6	0,71	0,4	-
Итого:	12,077	0	997,285	0	0	975,33	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,885																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1725,698	40771,596	0	0	39817,953	0	0	32462	46
20.08.2023	1737,777	41768,878	0	0	40793,281	0	0	33206	46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2023 11:28:38