

# #10432#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Колвис Плюс, О  
Адрес потребителя Московский пр-т 175, г. Калининград  
Номер абонента 2868  
Порядковый номер 8706  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 19086691  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,152	0	5,643	0	0	5,523	0	0	24	91	0	0	68,9	62,3	0,59	0,37	-
22.08.2021	0,127	0	5,425	0	0	5,309	0	0	24	91	0	0	69	63,3	0,59	0,37	-
23.08.2021	0,519	0	7,383	0	0	7,225	0	0	24	91	0	0	69,1	52	0,59	0,37	-
24.08.2021	0,523	0	8,472	0	0	8,289	0	0	24	91	0	0	69,4	54,4	0,59	0,37	-
25.08.2021	0,486	0	8,156	0	0	7,978	0	0	24	91	0	0	69,6	55,1	0,59	0,37	-
26.08.2021	0,508	0	7,216	0	0	7,061	0	0	24	91	0	0	69,1	52	0,59	0,37	-
27.08.2021	0,496	0	7,044	0	0	6,893	0	0	24	91	0	0	69,2	52	0,59	0,37	-
28.08.2021	0,462	0	15,388	0	0	15,043	0	0	24	91	0	0	70,8	63,5	0,59	0,37	-
29.08.2021	0,866	0	30,552	0	0	29,866	0	0	24	91	0	0	71	64,1	0,59	0,37	-
30.08.2021	0,949	0	19,958	0	0	19,511	0	0	24	91	0	0	70,7	59,2	0,59	0,37	-
31.08.2021	1,947	0	39,367	0	0	38,468	0	0	24	91	0	0	71,5	59,5	0,59	0,37	-
01.09.2021	1,436	0	36,426	0	0	35,593	0	0	24	91	0	0	71,6	62	0,59	0,37	-
02.09.2021	1,477	0	36,674	0	0	35,841	0	0	24	91	0	0	71,3	61,5	0,59	0,37	-
03.09.2021	1,423	0	30,516	0	0	29,82	0	0	24	91	0	0	71,4	60,1	0,59	0,37	-
04.09.2021	1,23	0	34,155	0	0	33,369	0	0	24	91	0	0	71,9	63,2	0,59	0,37	-
05.09.2021	1,176	0	33,549	0	0	32,781	0	0	24	91	0	0	71,6	63,1	0,59	0,37	-
06.09.2021	1,571	0	36,056	0	0	35,228	0	0	24	91	0	0	71,7	61,1	0,59	0,37	-
07.09.2021	1,767	0	36,997	0	0	36,163	0	0	24	91	0	0	71	59,4	0,59	0,37	-
08.09.2021	1,725	0	37,549	0	0	36,671	0	0	24	91	0	0	72,5	61,3	0,6	0,37	-
09.09.2021	1,625	0	38,478	0	0	37,598	0	0	24	91	0	0	71,6	61,3	0,59	0,37	-
10.09.2021	1,015	0	38,697	0	0	37,811	0	0	24	91	0	0	71,8	65,4	0,6	0,36	-
11.09.2021	0,461	0	36,291	0	0	35,455	0	0	24	91	0	0	71,8	68,8	0,6	0,36	-
12.09.2021	0,45	0	35,897	0	0	35,067	0	0	24	91	0	0	72,1	69,1	0,6	0,36	-
13.09.2021	0,92	0	39,84	0	0	38,915	0	0	24	91	0	0	72,1	66,5	0,6	0,36	-
14.09.2021	1,136	0	37,901	0	0	37,036	0	0	24	91	0	0	71,4	64,2	0,59	0,37	-
15.09.2021	1,352	0	38,479	0	0	37,59	0	0	24	91	0	0	72	63,5	0,6	0,37	-
16.09.2021	1,393	0	38,979	0	0	38,079	0	0	24	91	0	0	72	63,4	0,6	0,37	-
17.09.2021	1,423	0	38,558	0	0	37,667	0	0	24	91	0	0	72,1	63,2	0,6	0,37	-
18.09.2021	1,071	0	35,843	0	0	35,016	0	0	24	91	0	0	72	64,7	0,6	0,37	-
19.09.2021	0,986	0	34,515	0	0	33,725	0	0	24	91	0	0	71,7	64,7	0,6	0,37	-
20.09.2021	1,419	0	36,146	0	0	35,312	0	0	24	91	0	0	72	62,4	0,59	0,37	-
Итого:	32,091	0	886,15	0	0	865,903	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,665																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	696,654	13981,67	0	0	13652,511	0	0	15723	9
20.09.2021	728,745	14867,821	0	0	14518,414	0	0	16467	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МПП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 8:03:01