

#29221#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 13.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Колвис Плюс, О
Московский пр-т 175, г. Калининград
2868

Заводской номер счётчика 19086691	Показания прибора, ГДж 13.09.2023	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	1754,477	1737,777	16.7	3.989

Подпись исполнителя _____



с 14.09.23 не пов.
по вх



#29220#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 13.09.2023.

Номер абонента 2868
 Порядковый номер 8706
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19086691
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2023	-	0,308	0	30,969	0	0	30,275	0	0	24	110	0	0	70,9	68,5	0,71	0,4
22.08.2023	-	0,628	0	31,309	0	0	30,616	0	0	24	110	0	0	70,5	65,6	0,7	0,4
23.08.2023	-	0,591	0	31,999	0	0	31,278	0	0	24	110	0	0	71	66,5	0,7	0,4
24.08.2023	-	0,588	0	32,91	0	0	32,155	0	0	24	110	0	0	71,8	67,5	0,7	0,4
25.08.2023	-	0,588	0	31,848	0	0	31,115	0	0	24	110	0	0	72	67,5	0,7	0,4
26.08.2023	-	0,578	0	30,171	0	0	29,483	0	0	24	110	0	0	71,6	67	0,7	0,4
27.08.2023	-	0,785	0	29,934	0	0	29,238	0	0	24	110	0	0	72,3	66	0,7	0,4
28.08.2023	-	0,711	0	29,882	0	0	29,228	0	0	24	110	0	0	70	64,3	0,7	0,4
29.08.2023	-	0,687	0	30,784	0	0	30,107	0	0	24	110	0	0	70,2	64,8	0,7	0,4
30.08.2023	-	0,799	0	31,138	0	0	30,488	0	0	24	110	0	0	68,2	62	0,68	0,4
31.08.2023	-	0,875	0	31,522	0	0	30,846	0	0	24	110	0	0	69,2	62,5	0,7	0,4
01.09.2023	-	0,904	0	31,947	0	0	31,265	0	0	24	110	0	0	69	62,2	0,7	0,4
02.09.2023	-	0,793	0	30,177	0	0	29,518	0	0	24	110	0	0	69,9	63,5	0,71	0,4
03.09.2023	-	0,754	0	29,751	0	0	29,096	0	0	24	110	0	0	70,1	64	0,71	0,4
04.09.2023	-	0,928	0	32,465	0	0	31,764	0	0	24	110	0	0	69,6	62,6	0,71	0,4
05.09.2023	-	0,837	0	32,704	0	0	31,99	0	0	24	110	0	0	69,9	63,7	0,71	0,4
06.09.2023	-	0,5	0	31,853	0	0	31,151	0	0	24	110	0	0	70,3	66,5	0,71	0,4
07.09.2023	-	0,743	0	32,48	0	0	31,757	0	0	24	110	0	0	70,7	65,1	0,71	0,4
08.09.2023	-	0,746	0	33,235	0	0	32,501	0	0	24	110	0	0	70,4	65	0,71	0,4
09.09.2023	-	0,556	0	31,432	0	0	30,734	0	0	24	110	0	0	70,5	66,2	0,71	0,4
10.09.2023	-	1,063	0	29,981	0	0	29,314	0	0	24	110	0	0	70,6	62	0,71	0,4
11.09.2023	-	0,639	0	31,553	0	0	30,852	0	0	24	110	0	0	70,6	65,7	0,71	0,4
12.09.2023	-	0,435	0	32,265	0	0	31,538	0	0	24	110	0	0	71,1	67,8	0,71	0,4
13.09.2023	-	0,663	0	32,053	0	0	31,34	0	0	24	110	0	0	70,6	65,6	0,71	0,4
Итого:	-	16,699	0	754,362	0	0	737,649	0	0	576	2640	0	0	70,46	65,09	0,7	0,4

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tn, ч
20.08.2023	1737,777	41768,878	0	0	40793,281	0	0	33206	46
13.09.2023	1754,477	42523,242	0	0	41530,931	0	0	33782	46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения