

#97049#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент:Московский пр-т 175

Адрес: Колвис Плюс,ООО

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 19086691, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD805

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	69.66	62.99	6.68	0.45	0.35	29.506	28.862	0.810	0.000 <	24	0	
22.09.24 23	69.89	63.48	6.41	0.45	0.35	29.046	28.406	0.765	0.000 <	24	0	
23.09.24 23	70.21	61.85	8.36	0.45	0.35	31.213	30.522	1.072	0.000 <	24	0	
24.09.24 23	69.96	61.46	8.50	0.45	0.35	31.431	30.739	1.097	0.000 <	24	0	
25.09.24 23	69.98	61.97	8.00	0.45	0.35	31.185	30.499	1.025	0.000 <	24	0	
26.09.24 23	70.07	62.01	8.06	0.46	0.35	31.086	30.399	1.029	0.000 <	24	0	
27.09.24 23	69.83	61.81	8.02	0.46	0.35	32.178	31.472	1.061	0.000 <	24	0	
28.09.24 23	69.29	61.31	7.98	0.46	0.35	29.629	28.988	0.972	0.000 <	24	0	
29.09.24 23	69.10	60.29	8.80	0.45	0.35	29.396	28.763	1.063	0.000 <	24	0	
30.09.24 23	69.68	59.31	10.37	0.45	0.36	31.407	30.722	1.338	0.000 <	24	0	
01.10.24 23	70.17	59.29	10.88	0.45	0.35	30.808	30.126	1.376	0.000 <	24	0	
02.10.24 23	70.87	59.23	11.65	0.45	0.35	31.154	30.454	1.488	0.000 <	24	0	
03.10.24 23	69.41	57.46	11.95	0.44	0.35	30.344	29.686	1.488	0.000 <	24	0	
04.10.24 23	69.96	58.40	11.57	0.44	0.35	31.039	30.355	1.473	0.000 <	24	0	
05.10.24 23	70.54	61.07	9.47	0.45	0.35	29.239	28.584	1.136	0.000 <	24	0	
06.10.24 23	70.54	60.82	9.72	0.45	0.35	29.039	28.390	1.159	0.000 <	24	0	
07.10.24 23	70.22	58.73	11.49	0.46	0.35	32.197	31.486	1.519	0.000 <	24	0	
08.10.24 23	69.93	59.91	10.02	0.53	0.36	36.802	35.995	1.516	0.000 <	24	0	
09.10.24 23	70.44	60.97	9.46	0.55	0.36	37.290	36.461	1.451	0.000 <	24	0	
10.10.24 23	71.01	62.29	8.72	0.55	0.35	36.606	35.781	1.313	0.000 <	24	0	
11.10.24 23	70.37	59.88	10.49	0.54	0.35	36.260	35.456	1.563	0.000 <	24	0	
12.10.24 23	70.11	61.26	8.85	0.53	0.35	33.735	32.990	1.228	0.000 <	24	0	
13.10.24 23	70.11	60.91	9.20	0.52	0.35	33.040	32.312	1.250	0.000 <	24	0	
14.10.24 23	70.70	60.35	10.35	0.53	0.36	34.799	34.019	1.480	0.000 <	24	0	
15.10.24 23	70.89	60.48	10.41	0.53	0.36	34.607	33.830	1.480	0.000 <	24	0	
16.10.24 23	70.48	60.21	10.27	0.52	0.36	33.603	32.854	1.418	0.000 <	24	0	
17.10.24 23	70.59	59.68	10.91	0.53	0.36	33.684	32.932	1.510	0.000 <	24	0	
18.10.24 23	70.69	58.79	11.90	0.53	0.36	34.597	33.823	1.690	0.000 <	24	0	
19.10.24 23	71.07	61.71	9.36	0.54	0.36	33.518	32.760	1.290	0.000 <	24	0	
20.10.24 23	70.78	61.55	9.23	0.54	0.36	33.121	32.379	1.257	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	70.24	60.64	9.60	0.49	0.35	971.557	950.044	38.318	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	11070.400	10816.400	444.755	0.000	8442	64
20.10.24 23	12041.957	11766.444	483.073	0.000	9162	64
Итого	971.557	950.044	38.318	0.000	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

представитель снабжающей организации _____

