

#32735#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.10.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Колвис Плюс, О
Московский пр-т 175, г. Калининград
2868

Заводской номер счётчика 19086691	Показания прибора, ГДж 20.10.2023	Предыдущие показания, ГДж 03.10.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	18,468	0	18.468	4.411

Подпись исполнителя



#32734#

Отчёт за период с 03.10.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 2868
 Порядковый номер 8706
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 19086691
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
04.10.2023	-	0,395	0	13,885	0	0	13,579	0	0	12	0	0	12	69,9	63	0,49	0,32
05.10.2023	-	1,067	0	29,232	0	0	28,605	0	0	24	0	0	0	68,9	60,1	0,45	0,34
06.10.2023	-	0,873	0	29,764	0	0	29,117	0	0	24	0	0	0	69,4	62,3	0,46	0,34
07.10.2023	-	0,558	0	27,904	0	0	27,296	0	0	24	0	0	0	69,5	64,7	0,46	0,34
08.10.2023	-	0,803	0	26,726	0	0	26,143	0	0	24	0	0	0	69,7	62,4	0,45	0,34
09.10.2023	-	1,141	0	27,833	0	0	27,231	0	0	24	0	0	0	69,3	59,3	0,44	0,35
10.10.2023	-	1,192	0	27,289	0	0	26,701	0	0	24	0	0	0	69,2	58,5	0,43	0,35
11.10.2023	-	1,139	0	28,724	0	0	28,111	0	0	24	0	0	0	68,8	59,1	0,45	0,35
12.10.2023	-	1,218	0	32,486	0	0	31,775	0	0	24	0	0	0	69,8	60,7	0,48	0,35
13.10.2023	-	1,248	0	38,817	0	0	38,015	0	0	24	0	0	0	67,4	59,6	0,52	0,35
14.10.2023	-	1,157	0	31,725	0	0	31,01	0	0	24	0	0	0	70,8	62	0,52	0,35
15.10.2023	-	1,149	0	30,643	0	0	29,959	0	0	24	0	0	0	70,6	61,5	0,51	0,35
16.10.2023	-	1,469	0	34,279	0	0	33,545	0	0	24	0	0	0	69	58,6	0,52	0,36
17.10.2023	-	1,173	0	33,375	0	0	32,625	0	0	24	0	0	0	70,9	62,4	0,53	0,36
18.10.2023	-	1,024	0	33,854	0	0	33,102	0	0	24	0	0	0	70,4	63,1	0,54	0,36
19.10.2023	-	1,299	0	33,75	0	0	32,994	0	0	24	0	0	0	70,8	61,4	0,53	0,36
20.10.2023	-	1,563	0	32,171	0	0	31,435	0	0	24	0	0	0	71,6	59,8	0,52	0,36
Итого:	-	18,468	0	512,457	0	0	501,243	0	0	384	0	0	12	69,76	61,09	0,49	0,35

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
03.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	34
20.10.2023	18,468	512,457	0	0	501,244	0	0	396	46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

