

#126307#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133 (Отопление)
5346
8728
ТВ7 (ASCII)
19086511
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,801	0	319,966	0	0	316,202	0	0	24	0	50,5	42,4	0,55	0,46	-
25.03.2025	10,804	0	319,921	0	0	316,172	0	0	24	0	50,4	42,2	0,55	0,46	-
26.03.2025	10,795	0	320,264	0	0	316,458	0	0	24	0	50,8	42,6	0,55	0,46	-
27.03.2025	10,972	0	320,522	0	0	316,684	0	0	24	0	51	42,7	0,55	0,46	-
28.03.2025	10,063	0	320,249	0	0	316,641	0	0	24	0	49,5	41,9	0,55	0,46	-
29.03.2025	9,604	0	320,038	0	0	316,525	0	0	24	0	48,7	41,5	0,55	0,46	-
30.03.2025	9,532	0	319,829	0	0	316,366	0	0	24	0	48,6	41,4	0,55	0,46	-
31.03.2025	9,718	0	319,858	0	0	316,387	0	0	24	0	48,5	41,2	0,55	0,46	-
01.04.2025	9,694	0	319,867	0	0	316,488	0	0	24	0	48	40,7	0,55	0,46	-
02.04.2025	9,711	0	315,584	0	0	312,209	0	0	24	0	48,1	40,7	0,54	0,46	-
03.04.2025	8,361	0	320,555	0	0	317,467	0	0	24	0	45,9	39,6	0,55	0,46	-
04.04.2025	8,155	0	320,419	0	0	317,459	0	0	24	0	44,9	38,8	0,55	0,46	-
05.04.2025	8,71	0	320,413	0	0	317,379	0	0	24	0	45,5	38,9	0,55	0,46	-
06.04.2025	9,328	0	320,457	0	0	317,288	0	0	24	0	46,3	39,3	0,55	0,46	-
07.04.2025	9,199	0	320,605	0	0	317,508	0	0	24	0	45,9	39	0,54	0,46	-
08.04.2025	8,547	0	320,56	0	0	317,673	0	0	24	0	44,4	38	0,54	0,46	-
09.04.2025	8,752	0	320,577	0	0	317,647	0	0	24	0	44,7	38,1	0,55	0,46	-
10.04.2025	8,75	0	324,101	0	0	321,152	0	0	24	0	44,6	38,1	0,55	0,46	-
11.04.2025	8,704	0	328,036	0	0	325,063	0	0	24	0	44,6	38,2	0,55	0,47	-
12.04.2025	8,273	0	327,774	0	0	324,879	0	0	24	0	44	38	0,55	0,46	-
13.04.2025	7,699	0	327,886	0	0	325,058	0	0	24	0	43,5	37,8	0,55	0,46	-
14.04.2025	4,778	0	220,788	0	0	218,951	0	0	24	0	42,8	37,6	0,48	0,42	-
Итого:	200,95	0	6968,269	0	0	6897,656	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,996														

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3168,318	75032,577	0	0	74065,601	0	0	10535	493
14.04.2025	3369,265	82000,846	0	0	80963,258	0	0	11063	493

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:42:24