

ул. Кирова, 22

пу 8749

#119892#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3607
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20114338
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.03.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	4,76	0	40,299	0	0	39,188	0	0	24	0	79,2	50,2	0,27	0,22
22.02.2025	-	3,782	0	32,839	0	0	32,014	0	0	24	0	75,2	47	0,28	0,22
23.02.2025	-	3,741	0	34,712	0	0	33,873	0	0	24	0	73,6	47,2	0,27	0,22
24.02.2025	-	3,794	0	34,226	0	0	33,427	0	0	24	0	72,1	45	0,27	0,22
25.02.2025	-	3,867	0	37,925	0	0	37,085	0	0	24	0	70,1	45,2	0,27	0,22
26.02.2025	-	3,524	0	33,519	0	0	32,782	0	0	24	0	69,8	44,2	0,28	0,22
27.02.2025	-	3,401	0	33,658	0	0	32,948	0	0	24	0	68,2	43,6	0,28	0,22
28.02.2025	-	3,728	0	37,793	0	0	36,98	0	0	24	0	69	44,9	0,27	0,22
01.03.2025	-	3,493	0	34,368	0	0	33,592	0	0	24	0	70,8	46	0,28	0,22
02.03.2025	-	3,236	0	30,547	0	0	29,859	0	0	24	0	70,8	44,9	0,28	0,22
03.03.2025	-	3,513	0	34,293	0	0	33,553	0	0	24	0	69,1	44,1	0,28	0,22
04.03.2025	-	3,343	0	32,764	0	0	32,067	0	0	24	0	68,6	43,7	0,28	0,22
05.03.2025	-	3,082	0	29,982	0	0	29,356	0	0	24	0	67,8	42,7	0,28	0,22
06.03.2025	-	2,924	0	27,994	0	0	27,409	0	0	24	0	67,9	42,4	0,28	0,22
07.03.2025	-	2,917	0	28,515	0	0	27,919	0	0	24	0	67,8	42,9	0,28	0,22
08.03.2025	-	2,514	0	25,073	0	0	24,562	0	0	24	0	67	42,6	0,28	0,22
09.03.2025	-	2,423	0	23,97	0	0	23,482	0	0	24	0	66,9	42,2	0,28	0,21
10.03.2025	-	2,483	0	23,916	0	0	23,422	0	0	24	0	67,4	42,1	0,29	0,22
11.03.2025	-	3,403	0	34,064	0	0	33,341	0	0	24	0	68,4	44	0,28	0,22
12.03.2025	-	3,293	0	32,718	0	0	32,018	0	0	24	0	68,7	44,2	0,29	0,22
13.03.2025	-	3,728	0	35,634	0	0	34,832	0	0	24	0	70,7	45,1	0,28	0,22
14.03.2025	-	3,798	0	35,012	0	0	34,186	0	0	24	0	72,5	46	0,28	0,22
15.03.2025	-	3,56	0	33,476	0	0	32,678	0	0	24	0	72,9	46,9	0,28	0,22
16.03.2025	-	3,526	0	32,59	0	0	31,813	0	0	24	0	73,1	46,6	0,28	0,22
17.03.2025	-	4,228	0	39,62	0	0	38,654	0	0	24	0	74	47,9	0,27	0,22
18.03.2025	-	3,806	0	35,072	0	0	34,253	0	0	24	0	72,2	45,7	0,28	0,22
19.03.2025	-	3,619	0	34,89	0	0	34,116	0	0	24	0	70,2	44,9	0,28	0,22
20.03.2025	-	3,336	0	33,584	0	0	32,857	0	0	24	0	69,2	45	0,28	0,22
Итого:	-	96,822	0	923,053	0	0	902,266	0	0	672	0	70,47	44,9	0,28	0,22

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1270,856	16355,424	0	0	15996,984	0	0	13994	366
20.03.2025	1367,676	17278,479	0	0	16899,249	0	0	14666	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

