

#296834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,675	0	59,938	0	0	58,529	0	0	24	0	72,5	61,6	0,31	0,19	-
22.03.2026	2,506	0	58,109	0	0	56,749	0	0	24	0	72,3	61,8	0,3	0,19	-
23.03.2026	2,359	0	58,35	0	0	56,989	0	0	24	0	72,2	62,3	0,32	0,18	-
24.03.2026	2,28	0	59,094	0	0	57,714	0	0	24	0	72,2	62,8	0,32	0,18	-
25.03.2026	2,001	0	57,5	0	0	56,161	0	0	24	0	72,1	63,7	0,33	0,18	-
26.03.2026	1,919	0	40,701	0	0	39,92	0	0	24	0	63,8	52,4	0,19	0,14	-
27.03.2026	3,075	0	59,492	0	0	58,148	0	0	24	0	70,9	58,3	0,35	0,26	-
28.03.2026	2,72	0	61,606	0	0	60,178	0	0	24	0	71,9	61,1	0,29	0,17	-
29.03.2026	2,502	0	59,423	0	0	58,033	0	0	24	0	72,2	62	0,3	0,17	-
30.03.2026	2,724	0	60,294	0	0	58,882	0	0	24	0	72,3	61,3	0,3	0,18	-
31.03.2026	2,919	0	60,978	0	0	59,545	0	0	24	0	72,4	60,7	0,29	0,18	-
01.04.2026	3,098	0	62,802	0	0	61,337	0	0	24	0	72,2	60,1	0,29	0,18	-
02.04.2026	3,092	0	62,151	0	0	60,66	0	0	24	0	73,2	61,1	0,29	0,18	-
03.04.2026	2,941	0	61,764	0	0	60,345	0	0	24	0	71,5	59,9	0,28	0,18	-
04.04.2026	2,629	0	59,611	0	0	58,204	0	0	24	0	72,6	61,8	0,3	0,18	-
05.04.2026	2,162	0	56,388	0	0	55,064	0	0	24	0	72,4	63,1	0,3	0,17	-
06.04.2026	2,798	0	60,514	0	0	59,09	0	0	24	0	72,6	61,3	0,3	0,18	-
07.04.2026	2,967	0	57,717	0	0	56,398	0	0	24	0	71,3	58,7	0,26	0,18	-
08.04.2026	3,24	0	60,698	0	0	59,24	0	0	24	0	73,3	60,2	0,28	0,19	-
09.04.2026	3,293	0	62,362	0	0	60,878	0	0	24	0	72,9	60	0,28	0,19	-
10.04.2026	3,074	0	60,31	0	0	58,879	0	0	24	0	72,8	60,4	0,29	0,19	-
11.04.2026	2,487	0	55,988	0	0	54,679	0	0	24	0	72,3	61,4	0,29	0,19	-
12.04.2026	2,107	0	52,655	0	0	51,421	0	0	24	0	72,3	62,6	0,29	0,18	-
13.04.2026	2,417	0	56,716	0	0	55,391	0	0	24	0	72,1	61,8	0,3	0,18	-
14.04.2026	2,055	0	55,526	0	0	54,233	0	0	24	0	72,1	63,1	0,3	0,17	-
15.04.2026	1,295	0	46,163	0	0	45,399	0	0	24	0	57,7	51,7	0,24	0,19	-
16.04.2026	2,7	0	61,035	0	0	59,598	0	0	24	0	72,5	61,8	0,3	0,17	-
17.04.2026	2,742	0	61,348	0	0	59,902	0	0	24	0	72,6	61,7	0,3	0,17	-
18.04.2026	1,95	0	56,357	0	0	55,038	0	0	24	0	72,3	63,8	0,31	0,17	-
19.04.2026	1,756	0	54,731	0	0	53,447	0	0	24	0	72,4	64,6	0,31	0,17	-
20.04.2026	2,529	0	60,924	0	0	59,5	0	0	24	0	72,1	62	0,3	0,17	-
Итого:	79,012	0	1801,245	0	0	1759,551	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,872														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2065,143	31908,928	0	0	31178,842	0	0	22531	1261
20.04.2026	2144,154	33710,173	0	0	32938,391	0	0	23275	1261

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:32:15