

# #10378#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ  
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград  
Номер абонента 3607  
Порядковый номер 8749  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20114338  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	2,055	0	23,278	0	0	22,803	0	0	24	0	66,9	45,4	0,19	0,09	-
22.04.2023	1,433	0	20,109	0	0	19,726	0	0	24	0	64,3	47	0,17	0,08	-
23.04.2023	1,053	0	15,606	0	0	15,309	0	0	24	0	64,4	48	0,18	0,08	-
24.04.2023	0,936	0	12,153	0	0	11,925	0	0	24	0	63,7	45	0,24	0,18	-
25.04.2023	1,555	0	19,818	0	0	19,406	0	0	24	0	67,7	48,6	0,35	0,31	-
26.04.2023	1,257	0	16,875	0	0	16,549	0	0	24	0	64,8	46,6	0,26	0,23	-
27.04.2023	0,679	0	10,575	0	0	10,372	0	0	24	0	64,9	49,2	0,34	0,31	-
28.04.2023	0,831	0	12,344	0	0	12,106	0	0	24	0	65	48,6	0,37	0,33	-
29.04.2023	0,256	0	6,991	0	0	6,866	0	0	24	0	62,6	53,7	0,38	0,34	-
30.04.2023	0,114	0	3,927	0	0	3,862	0	0	24	0	59,1	52,1	0,18	0,16	-
01.05.2023	0,147	0	7,469	0	0	7,355	0	0	24	0	57,1	52,3	0,21	0,15	-
02.05.2023	0,651	0	13,38	0	0	13,134	0	0	24	0	63,5	51,7	0,43	0,29	-
03.05.2023	0,725	0	11,61	0	0	11,392	0	0	24	0	64,1	48,9	0,41	0,32	-
04.05.2023	0,627	0	11,404	0	0	11,2	0	0	24	0	62,3	48,9	0,38	0,35	-
05.05.2023	0,698	0	11,455	0	0	11,247	0	0	24	0	63	48,2	0,38	0,34	-
06.05.2023	0,241	0	7,878	0	0	7,742	0	0	24	0	61,3	53,9	0,38	0,34	-
07.05.2023	0,235	0	7,723	0	0	7,589	0	0	24	0	61,4	54	0,38	0,34	-
08.05.2023	0,24	0	7,791	0	0	7,656	0	0	24	0	61,5	54	0,38	0,34	-
09.05.2023	0,227	0	7,617	0	0	7,485	0	0	24	0	61,5	54,2	0,38	0,34	-
10.05.2023	0,682	0	10,28	0	0	10,088	0	0	24	0	63,9	47,7	0,38	0,33	-
11.05.2023	0,678	0	10,285	0	0	10,094	0	0	24	0	63,6	47,5	0,36	0,32	-
12.05.2023	0,578	0	9,995	0	0	9,816	0	0	24	0	62,4	48,4	0,34	0,31	-
13.05.2023	0,235	0	7,865	0	0	7,729	0	0	24	0	61,3	54	0,34	0,31	-
14.05.2023	0,204	0	7,279	0	0	7,153	0	0	24	0	61,3	54,5	0,35	0,31	-
15.05.2023	0,615	0	10,362	0	0	10,175	0	0	24	0	62,6	48,2	0,34	0,3	-
16.05.2023	0,672	0	10,632	0	0	10,439	0	0	24	0	62,9	47,6	0,35	0,31	-
17.05.2023	0,65	0	10,737	0	0	10,542	0	0	24	0	63	48,2	0,34	0,3	-
18.05.2023	0,533	0	11,339	0	0	11,144	0	0	24	0	61	49,6	0,31	0,28	-
19.05.2023	0,608	0	11,832	0	0	11,622	0	0	24	0	62,2	49,7	0,35	0,31	-
20.05.2023	0,213	0	8,141	0	0	8	0	0	24	0	61,1	54,8	0,35	0,31	-
Итого:	19,628	0	336,75	0	0	330,526	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,688														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	2715,793	27982,506	0	0	27330,251	0	0	28979	262
20.05.2023	2735,422	28319,255	0	0	27660,779	0	0	29699	262

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:28:07