

#129240#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 95, МАДОУ
Кирова 22, Калининград
3607

Заводской номер счётчика 20114338	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Г кал
Количество тепловой энергии, система 1	1493,281	1449,831	43.45	10.378

Подпись исполнителя



#129239#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3607
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNар, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	1,764	0	37,974	0	0	37,335	0	0	24	0	60,3	49	0,3	0,19
22.04.2025	-	2,216	0	22,152	0	0	21,707	0	0	24	0	66,5	42,2	0,4	0,3
23.04.2025	-	1,297	0	14,678	0	0	14,395	0	0	24	0	64,9	43,4	0,29	0,23
24.04.2025	-	1,094	0	19,487	0	0	19,153	0	0	24	0	60,9	47,2	0,29	0,25
25.04.2025	-	3,065	0	51,584	0	0	50,645	0	0	24	0	63,2	48,7	0,42	0,3
26.04.2025	-	2,742	0	47,086	0	0	46,234	0	0	24	0	62,9	48,7	0,42	0,3
27.04.2025	-	2,595	0	44,964	0	0	44,157	0	0	24	0	62,7	48,7	0,42	0,3
28.04.2025	-	1,988	0	37,72	0	0	37,058	0	0	24	0	61,8	49	0,33	0,23
29.04.2025	-	1,532	0	35,205	0	0	34,582	0	0	24	0	62,1	51,5	0,42	0,3
30.04.2025	-	0,548	0	26,798	0	0	26,337	0	0	24	0	61,2	56,2	0,42	0,3
01.05.2025	-	0,187	0	22,467	0	0	22,088	0	0	24	0	60,5	58,5	0,42	0,29
02.05.2025	-	0,177	0	22,153	0	0	21,781	0	0	24	0	60,5	58,6	0,43	0,3
03.05.2025	-	0,183	0	30,296	0	0	29,8	0	0	24	0	59,8	58,3	0,4	0,29
04.05.2025	-	0,207	0	20,86	0	0	20,508	0	0	24	0	60,6	58,2	0,42	0,29
05.05.2025	-	0,524	0	24,512	0	0	24,091	0	0	24	0	61,2	56	0,42	0,29
06.05.2025	-	0,515	0	37,582	0	0	36,975	0	0	24	0	59,1	55,8	0,38	0,3
07.05.2025	-	0,519	0	10,478	0	0	10,28	0	0	24	0	64,3	52,3	0,37	0,32
08.05.2025	-	0,174	0	6,234	0	0	6,125	0	0	24	0	61,8	55	0,37	0,32
09.05.2025	-	0,166	0	6,162	0	0	6,054	0	0	24	0	61,8	55,2	0,37	0,32
10.05.2025	-	0,164	0	6,145	0	0	6,037	0	0	24	0	61,7	55,2	0,37	0,32
11.05.2025	-	0,184	0	6,687	0	0	6,569	0	0	24	0	62,1	55,4	0,37	0,32
12.05.2025	-	1,714	0	17,258	0	0	16,906	0	0	24	0	67,1	42,9	0,37	0,32
13.05.2025	-	2,7	0	24,701	0	0	24,185	0	0	24	0	67,9	41,2	0,37	0,32
14.05.2025	-	2,795	0	31,438	0	0	30,845	0	0	24	0	64,4	42,7	0,39	0,31
15.05.2025	-	3,109	0	38,069	0	0	37,358	0	0	24	0	63,9	44	0,39	0,31
16.05.2025	-	2,955	0	28,455	0	0	27,866	0	0	24	0	67,6	42,3	0,37	0,33
17.05.2025	-	2,491	0	22,761	0	0	22,291	0	0	24	0	67,6	40,9	0,37	0,33
18.05.2025	-	2,056	0	18,573	0	0	18,191	0	0	24	0	67,3	40,3	0,37	0,33
19.05.2025	-	2,082	0	19,608	0	0	19,209	0	0	24	0	67	41,1	0,37	0,32
20.05.2025	-	1,706	0	16,735	0	0	16,392	0	0	24	0	67,2	42,3	0,37	0,31
Итого:	-	43,449	0	748,822	0	0	735,154	0	0	720	0	63,33	49,36	0,38	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1449,831	18191,207	0	0	17793,283	0	0	15410	366
20.05.2025	1493,281	18940,031	0	0	18528,437	0	0	16130	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения