

# #10382#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ  
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград  
Номер абонента 3607  
Порядковый номер 8749  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20114338  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,7	0	9,67	0	0	9,487	0	0	24	0	64,1	46,5	0,36	0,32	-
22.05.2021	0,189	0	6,284	0	0	6,174	0	0	24	0	61,8	54,5	0,36	0,32	14
23.05.2021	0,203	0	6,157	0	0	6,048	0	0	24	0	62,2	54,1	0,36	0,32	-
24.05.2021	1,037	0	11,681	0	0	11,457	0	0	24	0	64,8	43,2	0,36	0,32	-
25.05.2021	0,644	0	9,642	0	0	9,462	0	0	24	0	63,8	47,6	0,36	0,32	16
26.05.2021	0,679	0	9,638	0	0	9,46	0	0	24	0	63,6	46,4	0,35	0,32	-
27.05.2021	0,676	0	9,257	0	0	9,087	0	0	24	0	63,5	45,7	0,35	0,32	-
28.05.2021	0,646	0	9,366	0	0	9,193	0	0	24	0	63,4	46,6	0,35	0,32	-
29.05.2021	0,2	0	6,036	0	0	5,929	0	0	24	0	62,1	54	0,37	0,33	11
30.05.2021	0,204	0	5,574	0	0	5,472	0	0	24	0	63,4	54,5	0,37	0,33	12,3
31.05.2021	0,644	0	8,37	0	0	8,206	0	0	24	0	65,7	47	0,37	0,33	-
01.06.2021	0,647	0	8,45	0	0	8,285	0	0	24	0	65,6	46,9	0,37	0,33	16
02.06.2021	0,65	0	8,483	0	0	8,315	0	0	24	0	66	47,3	0,37	0,33	-
03.06.2021	0,717	0	8,938	0	0	8,76	0	0	24	0	66,3	46,7	0,37	0,33	-
04.06.2021	0,593	0	8,168	0	0	8,007	0	0	24	0	65,8	48,1	0,37	0,33	15
05.06.2021	0,184	0	5,571	0	0	5,469	0	0	24	0	63,5	55,5	0,37	0,33	-
06.06.2021	0,182	0	5,507	0	0	5,404	0	0	24	0	63,7	55,6	0,37	0,33	13,4
07.06.2021	0,618	0	8,337	0	0	8,172	0	0	24	0	65,8	47,8	0,37	0,33	22
08.06.2021	0,595	0	8,458	0	0	8,291	0	0	24	0	65,9	48,8	0,37	0,32	-
09.06.2021	0,614	0	9,474	0	0	9,296	0	0	24	0	64,2	48,4	0,36	0,32	18,8
10.06.2021	0,592	0	9,568	0	0	9,391	0	0	24	0	63,8	48,7	0,36	0,32	21
11.06.2021	0,535	0	9,482	0	0	9,306	0	0	24	0	63,8	50	0,36	0,32	-
12.06.2021	0,177	0	6,78	0	0	6,66	0	0	24	0	61,9	55,5	0,36	0,32	-
13.06.2021	0,182	0	6,578	0	0	6,462	0	0	24	0	62,1	55,4	0,36	0,32	-
14.06.2021	0,178	0	6,353	0	0	6,24	0	0	24	0	62,3	55,5	0,36	0,32	-
15.06.2021	0,575	0	14,759	0	0	14,507	0	0	24	0	60,8	51,3	0,36	0,32	-
16.06.2021	0,553	0	9,408	0	0	9,231	0	0	24	0	64,2	49,9	0,37	0,32	-
17.06.2021	0,528	0	9,352	0	0	9,176	0	0	24	0	64,2	50,4	0,37	0,32	-
18.06.2021	0,509	0	9,224	0	0	9,051	0	0	24	0	64,3	50,8	0,37	0,32	-
19.06.2021	0,162	0	6,596	0	0	6,476	0	0	24	0	63	57	0,37	0,32	-
20.06.2021	0,159	0	6,501	0	0	6,382	0	0	24	0	63,3	57,3	0,37	0,31	-
Итого:	14,772	0	257,662	0	0	252,856	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,528														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1160,078	12268,542	0	0	11980,054	0	0	12254	187
20.06.2021	1174,848	12526,206	0	0	12232,909	0	0	12998	187

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:59:04