

#10371#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,178	0	5,019	0	0	4,931	0	0	24	0	61,8	53,2	0,38	0,31	-
22.05.2022	0,187	0	5,098	0	0	5,009	0	0	24	0	61,8	52,9	0,38	0,31	-
23.05.2022	0,691	0	8,164	0	0	8,003	0	0	24	0	65,7	45,1	0,38	0,31	-
24.05.2022	0,63	0	7,68	0	0	7,533	0	0	24	0	64,9	44,9	0,38	0,31	-
25.05.2022	0,582	0	7,504	0	0	7,362	0	0	24	0	64,3	45,4	0,38	0,32	-
26.05.2022	0,582	0	7,707	0	0	7,561	0	0	24	0	64,2	45,8	0,38	0,33	-
27.05.2022	0,555	0	7,353	0	0	7,216	0	0	24	0	63,9	45,6	0,38	0,33	-
28.05.2022	0,171	0	5,871	0	0	5,769	0	0	24	0	61,3	54,2	0,38	0,33	-
29.05.2022	0,171	0	5,111	0	0	5,023	0	0	24	0	61,4	53,3	0,38	0,33	-
30.05.2022	0,575	0	7,556	0	0	7,414	0	0	24	0	64,2	45,7	0,38	0,33	-
31.05.2022	0,555	0	7,213	0	0	7,077	0	0	24	0	64	45,3	0,38	0,33	-
01.06.2022	0,548	0	7,628	0	0	7,485	0	0	24	0	63,9	46,4	0,38	0,33	-
02.06.2022	0,58	0	7,435	0	0	7,296	0	0	24	0	64,1	45,1	0,38	0,33	-
03.06.2022	0,576	0	7,399	0	0	7,261	0	0	24	0	64	45	0,38	0,33	-
04.06.2022	0,161	0	5,043	0	0	4,956	0	0	24	0	61,2	53,5	0,38	0,33	-
05.06.2022	0,167	0	5,071	0	0	4,984	0	0	24	0	61,3	53,3	0,38	0,33	-
06.06.2022	0,562	0	7,258	0	0	7,121	0	0	24	0	64,1	45,2	0,38	0,33	-
07.06.2022	0,659	0	7,856	0	0	7,705	0	0	24	0	64,7	44,3	0,38	0,32	-
08.06.2022	0,618	0	8,179	0	0	8,026	0	0	24	0	64	45,6	0,39	0,31	-
09.06.2022	0,56	0	7,543	0	0	7,401	0	0	24	0	64,2	46,2	0,39	0,31	-
10.06.2022	0,533	0	7,248	0	0	7,112	0	0	24	0	64,2	46,3	0,39	0,31	-
11.06.2022	0,18	0	5,399	0	0	5,303	0	0	24	0	62,3	54,1	0,39	0,31	-
12.06.2022	0,164	0	5,33	0	0	5,235	0	0	24	0	62	54,5	0,39	0,31	-
13.06.2022	0,18	0	5,164	0	0	5,074	0	0	24	0	61,7	53,2	0,39	0,31	-
14.06.2022	0,545	0	8,422	0	0	8,264	0	0	24	0	64,1	48,3	0,39	0,31	-
15.06.2022	0,524	0	7,132	0	0	6,997	0	0	24	0	64,2	46,3	0,39	0,31	-
16.06.2022	0,485	0	6,901	0	0	6,772	0	0	24	0	64	47	0,39	0,31	-
17.06.2022	0,587	0	7,463	0	0	7,321	0	0	24	0	64,5	45,4	0,39	0,31	-
18.06.2022	0,17	0	5,028	0	0	4,94	0	0	24	0	61,7	53,4	0,39	0,31	-
19.06.2022	0,182	0	5,174	0	0	5,084	0	0	24	0	61,7	53,1	0,39	0,31	-
20.06.2022	0,506	0	7,163	0	0	7,03	0	0	24	0	64	46,8	0,39	0,31	-
Итого:	13,364	0	208,112	0	0	204,265	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,192														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	1968,635	20557,368	0	0	20076,14	0	0	20939	262
20.06.2022	1982	20765,48	0	0	20280,405	0	0	21683	262

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:55:01