

#10377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 19.06.2023

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,21	0	8,236	0	0	8,094	0	0	24	0	61,1	54,9	0,35	0,31	-
22.05.2023	0,623	0	12,53	0	0	12,309	0	0	24	0	62	49,9	0,35	0,32	-
23.05.2023	0,581	0	10,892	0	0	10,697	0	0	24	0	62,5	49,6	0,35	0,31	-
24.05.2023	0,608	0	10,889	0	0	10,689	0	0	24	0	63,3	49,7	0,36	0,31	-
25.05.2023	0,606	0	9,623	0	0	9,443	0	0	24	0	64	48,7	0,37	0,32	-
26.05.2023	0,606	0	9,592	0	0	9,412	0	0	24	0	64,1	48,8	0,37	0,32	-
27.05.2023	0,216	0	6,84	0	0	6,719	0	0	24	0	62,3	54,6	0,37	0,32	-
28.05.2023	0,228	0	6,941	0	0	6,816	0	0	24	0	62,6	54,6	0,37	0,32	-
29.05.2023	0,647	0	10,014	0	0	9,825	0	0	24	0	64,4	48,7	0,38	0,32	-
30.05.2023	0,599	0	9,514	0	0	9,333	0	0	24	0	64,5	49,1	0,38	0,32	-
31.05.2023	0,564	0	9,339	0	0	9,163	0	0	24	0	64,3	49,6	0,38	0,32	-
01.06.2023	0,485	0	8,885	0	0	8,718	0	0	24	0	64,2	51	0,38	0,32	-
02.06.2023	0,264	0	7,407	0	0	7,274	0	0	24	0	62,8	54,1	0,38	0,32	-
03.06.2023	0,212	0	6,784	0	0	6,661	0	0	24	0	62,7	55,1	0,38	0,32	-
04.06.2023	0,234	0	6,903	0	0	6,778	0	0	24	0	63	54,8	0,38	0,32	-
05.06.2023	0,211	0	6,741	0	0	6,619	0	0	24	0	62,9	55,3	0,38	0,32	-
06.06.2023	0,193	0	6,733	0	0	6,613	0	0	24	0	62,2	55,2	0,37	0,32	-
07.06.2023	0,092	0	3,569	0	0	3,507	0	0	24	0	61,7	55,5	0,17	0,15	-
08.06.2023	0,021	0	4,556	0	0	4,498	0	0	24	0	51,9	50,9	0,1	0,1	-
09.06.2023	0,072	0	13,88	0	0	13,651	0	0	24	0	59,8	58,5	0,36	0,33	-
10.06.2023	0,165	0	15,491	0	0	15,229	0	0	24	0	60,6	58	0,36	0,32	-
11.06.2023	0,18	0	10,455	0	0	10,277	0	0	24	0	60,8	56,6	0,36	0,32	-
12.06.2023	0,192	0	8,727	0	0	8,578	0	0	24	0	60,9	55,6	0,36	0,31	-
13.06.2023	0,198	0	10,733	0	0	10,55	0	0	24	0	60,9	56,4	0,36	0,32	-
14.06.2023	0,188	0	23,379	0	0	22,99	0	0	24	0	60,2	58,2	0,36	0,32	-
15.06.2023	0,18	0	20,555	0	0	20,209	0	0	24	0	60,4	58,2	0,36	0,31	-
16.06.2023	0,198	0	8,5	0	0	8,353	0	0	24	0	61,4	55,8	0,35	0,31	-
17.06.2023	0,178	0	6,353	0	0	6,241	0	0	24	0	61,9	55,1	0,35	0,31	-
18.06.2023	0,178	0	6,674	0	0	6,558	0	0	24	0	61,7	55,2	0,36	0,31	-
19.06.2023	0,189	0	7,768	0	0	7,633	0	0	24	0	61,6	55,6	0,36	0,32	-
Итого:	9,118	0	288,503	0	0	283,437	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,178														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	2735,422	28319,255	0	0	27660,779	0	0	29699	262
19.06.2023	2744,545	28607,758	0	0	27944,213	0	0	30419	262

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 16:25:27