

#132831#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: Кирова 22 д/с 95

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 20114338, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x7309

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.25 23	66,98	41,01	25,97	3,69	3,19	16,571	16,234	0,422	0 <	24	0	
24.05.25 23	66,31	39,88	26,43	3,7	3,19	13,222	12,957	0,343	0 <	24	0	
25.05.25 23	65,54	41,26	24,28	3,71	3,18	10,812	10,6	0,257	0 <	24	0	
26.05.25 23	66,51	41,99	24,52	3,69	3,2	14,233	13,947	0,342	0 <	24	0	
27.05.25 23	66,26	45,99	20,27	3,75	3,26	13,538	13,267	0,269	0 <	24	0	
28.05.25 23	64,57	52,28	12,29	3,8	3,32	9,175	9	0,111	0 <	24	0	
29.05.25 23	64,28	52,64	11,64	3,8	3,34	9,161	8,988	0,105	0 <	24	0	
30.05.25 23	64,55	52,43	12,12	3,83	3,32	9,712	9,527	0,116	0 <	24	0	
31.05.25 23	59,19	57,87	1,32 <	3,13 <	2,52 <	9,818 !	9,659 !	0,013	0 <	10	14	*
01.06.25 23	18,18	17,74	0,44 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
02.06.25 23	18,03	17,63	0,4 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
03.06.25 23	17,39	16,92	0,47 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
04.06.25 23	17,3	16,92	0,38 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
05.06.25 23	17,54	17,28	0,26 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
06.06.25 23	17,43	17,19	0,24 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
07.06.25 23	17,3	16,99	0,31 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
08.06.25 23	17,31	17,05	0,26 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
09.06.25 23	16,69	16,39	0,3 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
10.06.25 23	16,29	15,96	0,33 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
11.06.25 23	16,28	15,99	0,29 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*
12.06.25 23	15,9	15,6	0,3 <	2,6 <	1,8 <	--- !	--- !	---	0 <	0	24	*

13.06.25 23	15,87	15,64	0,23	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
14.06.25 23	15,92	15,67	0,25	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
15.06.25 23	15,95	15,66	0,28	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
16.06.25 23	16,26	16,08	0,18	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
17.06.25 23	16,27	16,11	0,17	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
18.06.25 23	16,46	16,19	0,27	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
19.06.25 23	16	15,84	0,16	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
20.06.25 23	15,62	15,3	0,32	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
21.06.25 23	15,77	15,55	0,22	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
22.06.25 23	15,86	15,68	0,19	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
23.06.25 23	15,69	15,5	0,19	<	2,6	<	1,8	<	---	!	---	!	---	0	<	0	24	*
Итого/Средн	65,21	46,25	18,96		2,9		2,18		106,24		104,178		1,977	0		202	566	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
22.05.25 23	18969,911	18557,712	357,403	0	16178	366
23.06.25 23	19076,151	18661,89	359,379	0	16380	932
Итого	106,24	104,178	1,977	0	202	566

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

