

#10384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,118	0	4,694	0	0	4,608	0	0	24	0	63,3	57,2	0,34	0,28	-
22.06.2021	0,497	0	9,501	0	0	9,321	0	0	16	8	64,5	51,8	0,37	0,32	-
23.06.2021	0,516	0	11,271	0	0	11,063	0	0	24	0	63,5	52,4	0,37	0,32	-
24.06.2021	0,518	0	9,752	0	0	9,565	0	0	24	0	64,8	51,8	0,37	0,32	-
25.06.2021	0,519	0	9,676	0	0	9,491	0	0	24	0	64,7	51,7	0,37	0,32	-
26.06.2021	0,17	0	6,58	0	0	6,461	0	0	24	0	63	56,7	0,37	0,32	-
27.06.2021	0,174	0	6,44	0	0	6,322	0	0	24	0	63,3	56,7	0,37	0,32	-
28.06.2021	0,502	0	9,388	0	0	9,21	0	0	24	0	64,6	51,5	0,37	0,32	-
29.06.2021	0,506	0	9,781	0	0	9,595	0	0	24	0	64,6	52	0,38	0,32	-
30.06.2021	0,433	0	31,829	0	0	31,349	0	0	24	0	57	53,7	0,37	0,32	-
01.07.2021	0,484	0	10,481	0	0	10,287	0	0	24	0	63,5	52,2	0,38	0,32	-
02.07.2021	0,492	0	10,283	0	0	10,094	0	0	24	0	63,5	51,8	0,38	0,32	-
03.07.2021	0,157	0	7,235	0	0	7,107	0	0	24	0	62	56,8	0,38	0,32	-
04.07.2021	0,179	0	7,251	0	0	7,121	0	0	24	0	62,5	56,5	0,39	0,32	-
05.07.2021	0,425	0	9,806	0	0	9,623	0	0	24	0	63,7	53,2	0,39	0,32	-
06.07.2021	0,45	0	9,799	0	0	9,615	0	0	24	0	64	52,8	0,38	0,32	-
07.07.2021	0,442	0	9,376	0	0	9,198	0	0	24	0	64,5	53	0,39	0,32	-
08.07.2021	0,441	0	9,347	0	0	9,171	0	0	24	0	64,3	52,9	0,39	0,32	-
09.07.2021	0,338	0	7,769	0	0	7,627	0	0	24	0	63,3	52,7	0,38	0,32	-
10.07.2021	0,103	0	4,906	0	0	4,823	0	0	24	0	60,9	55,8	0,38	0,32	-
11.07.2021	0,103	0	5,295	0	0	5,204	0	0	24	0	61,1	56,4	0,37	0,32	-
12.07.2021	0,218	0	6,58	0	0	6,46	0	0	24	0	62,9	54,8	0,37	0,31	-
13.07.2021	0,269	0	6,865	0	0	6,74	0	0	24	0	62,9	53,3	0,37	0,32	-
Итого:	8,054	0	213,905	0	0	210,055	0	0	544	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,924														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 544

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	1174,848	12526,206	0	0	12232,909	0	0	12998	187
13.07.2021	1182,903	12740,11	0	0	12442,964	0	0	13542	195

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 7:56:22