

#10369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2022 | 0,558 | 0 | 7,641 | 0 | 0 | 7,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 46,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 22.06.2022 | 0,274 | 0 | 6,57 | 0 | 0 | 6,463 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 48,8 | 0,29 | 0,24 | - |
| 23.06.2022 | 0,521 | 0 | 7,24 | 0 | 0 | 7,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 46,6 | 0,39 | 0,32 | - |
| 24.06.2022 | 0,479 | 0 | 7,28 | 0 | 0 | 7,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 48,3 | 0,39 | 0,32 | - |
| 25.06.2022 | 0,154 | 0 | 5,101 | 0 | 0 | 5,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 54,5 | 0,39 | 0,32 | - |
| 26.06.2022 | 0,152 | 0 | 5,336 | 0 | 0 | 5,242 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 55,1 | 0,38 | 0,31 | - |
| 27.06.2022 | 0,471 | 0 | 7,458 | 0 | 0 | 7,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 48,4 | 0,38 | 0,31 | - |
| 28.06.2022 | 0,445 | 0 | 7,662 | 0 | 0 | 7,518 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 50 | 0,37 | 0,3 | - |
| 29.06.2022 | 0,459 | 0 | 7,183 | 0 | 0 | 7,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 48,2 | 0,39 | 0,31 | - |
| 30.06.2022 | 0,496 | 0 | 7,616 | 0 | 0 | 7,474 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 48 | 0,39 | 0,31 | - |
| 01.07.2022 | 0,444 | 0 | 7,278 | 0 | 0 | 7,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,5 | 48,6 | 0,39 | 0,31 | - |
| 02.07.2022 | 0,149 | 0 | 5,459 | 0 | 0 | 5,365 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 54,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 03.07.2022 | 0,154 | 0 | 5,34 | 0 | 0 | 5,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 54,5 | 0,39 | 0,31 | - |
| 04.07.2022 | 0,487 | 0 | 7,337 | 0 | 0 | 7,201 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 47,5 | 0,39 | 0,31 | - |
| 05.07.2022 | 0,438 | 0 | 7,559 | 0 | 0 | 7,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,9 | 49,8 | 0,39 | 0,31 | - |
| 06.07.2022 | 0,449 | 0 | 7,405 | 0 | 0 | 7,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 48,9 | 0,38 | 0,31 | - |
| 07.07.2022 | 0,42 | 0 | 7,363 | 0 | 0 | 7,229 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 49,3 | 0,39 | 0,31 | - |
| 08.07.2022 | 0,441 | 0 | 7,82 | 0 | 0 | 7,679 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 49,1 | 0,39 | 0,31 | - |
| 09.07.2022 | 0,17 | 0 | 6,194 | 0 | 0 | 6,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 54,5 | 0,39 | 0,32 | - |
| 10.07.2022 | 0,152 | 0 | 6,235 | 0 | 0 | 6,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 55,2 | 0,39 | 0,32 | - |
| 11.07.2022 | 0,443 | 0 | 8,524 | 0 | 0 | 8,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 50,5 | 0,39 | 0,32 | - |
| 12.07.2022 | 0,424 | 0 | 8,238 | 0 | 0 | 8,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,1 | 0,39 | 0,32 | - |
| 13.07.2022 | 0,395 | 0 | 7,602 | 0 | 0 | 7,465 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,9 | 0,38 | 0,31 | - |
| 14.07.2022 | 0,425 | 0 | 8,145 | 0 | 0 | 7,998 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50 | 0,39 | 0,31 | - |
| 15.07.2022 | 0,443 | 0 | 8,208 | 0 | 0 | 8,061 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,4 | 0,39 | 0,31 | - |
| 16.07.2022 | 0,165 | 0 | 6,342 | 0 | 0 | 6,233 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 54,9 | 0,39 | 0,31 | - |
| 17.07.2022 | 0,189 | 0 | 6,636 | 0 | 0 | 6,521 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 54,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 18.07.2022 | 0,407 | 0 | 8,424 | 0 | 0 | 8,272 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 50,9 | 0,39 | 0,31 | - |
| 19.07.2022 | 0,407 | 0 | 8,214 | 0 | 0 | 8,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 50,7 | 0,39 | 0,31 | - |
| 20.07.2022 | 0,366 | 0 | 8,383 | 0 | 0 | 8,233 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 51,8 | 0,38 | 0,31 | - |
| Итого: | 10,977 | 0 | 215,793 | 0 | 0 | 211,893 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,622 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2022 | 1982 | 20765,48 | 0 | 0 | 20280,405 | 0 | 0 | 21683 | 262 |
| 20.07.2022 | 1992,98 | 20981,272 | 0 | 0 | 20492,299 | 0 | 0 | 22403 | 262 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 7:42:15