

#26996#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 95, МАДОУ
Кирова 22, Калининград
3607

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20114338	20.08.2023	19.07.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	5,358	0,356	5.002	1.195

1.184 Гк

Подпись исполнителя



#26839#

Отчёт за период с 19.07.2023 по 20.08.2023.

Номер абонента 3607
 Порядковый номер 8749
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20114338
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.07.2023	-	0,205	0	10,571	0	0	10,369	0	0	24	0	64,6	59,9	0,33	0,3
21.07.2023	-	0,163	0	10,365	0	0	10,17	0	0	24	0	64,1	60,3	0,34	0,3
22.07.2023	-	0,154	0	10,038	0	0	9,848	0	0	24	0	64,2	60,5	0,34	0,3
23.07.2023	-	0,16	0	10,642	0	0	10,439	0	0	24	0	64,6	61	0,34	0,3
24.07.2023	-	0,216	0	11,844	0	0	11,614	0	0	24	0	65,3	60,9	0,34	0,3
25.07.2023	-	0,231	0	9,929	0	0	9,741	0	0	24	0	64,2	58,6	0,34	0,3
26.07.2023	-	0,266	0	7,153	0	0	7,025	0	0	24	0	62,5	53,4	0,34	0,3
27.07.2023	-	0,203	0	6,894	0	0	6,771	0	0	24	0	62,4	55,3	0,34	0,3
28.07.2023	-	0,239	0	6,617	0	0	6,5	0	0	24	0	62,3	53,6	0,34	0,3
29.07.2023	-	0,145	0	5,635	0	0	5,538	0	0	24	0	61,3	55,1	0,34	0,3
30.07.2023	-	0,151	0	5,757	0	0	5,657	0	0	24	0	61,4	55	0,34	0,3
31.07.2023	-	0,405	0	7,852	0	0	7,711	0	0	24	0	62,7	50,2	0,34	0,3
01.08.2023	-	0,416	0	7,97	0	0	7,828	0	0	24	0	62,3	49,7	0,35	0,32
02.08.2023	-	0,228	0	4,96	0	0	4,891	0	0	24	0	54,4	43,3	0,11	0,11
03.08.2023	-	0,084	0	2,567	0	0	2,548	0	0	24	0	40,3	32,4	0	0
04.08.2023	-	0,031	0	1,312	0	0	1,307	0	0	24	0	31,3	25,7	0	0
05.08.2023	-	0,006	0	0,952	0	0	0,949	0	0	24	0	28	26,6	0	0
06.08.2023	-	0,002	0	0,706	0	0	0,705	0	0	24	0	26,4	25,7	0	0
07.08.2023	-	0,001	0	0,237	0	0	0,236	0	0	24	0	25,6	24,6	0	0
08.08.2023	-	0	0	0,306	0	0	0,305	0	0	24	0	23,1	23,6	0	0
09.08.2023	-	0,001	0	0,491	0	0	0,49	0	0	24	0	23,3	24	0	0
10.08.2023	-	0,001	0	0,579	0	0	0,577	0	0	24	0	23,4	24,2	0	0
11.08.2023	-	0,001	0	0,654	0	0	0,653	0	0	24	0	22,7	23,1	0	0
12.08.2023	-	0,002	0	0,28	0	0	0,28	0	0	24	0	24	22,4	0	0
13.08.2023	-	0,001	0	0,119	0	0	0,119	0	0	24	0	24,1	22,4	0	0
14.08.2023	-	0	0	1,007	0	0	1,005	0	0	24	0	23,3	24	0,04	0,04
15.08.2023	-	0,082	0	25,569	0	0	25,319	0	0	24	0	44,6	43,8	0,26	0,25
16.08.2023	-	0,392	0	15,462	0	0	15,17	0	0	24	0	64,2	58	0,35	0,3
17.08.2023	-	0,398	0	12,73	0	0	12,478	0	0	24	0	65,9	58,3	0,35	0,3
18.08.2023	-	0,413	0	13,719	0	0	13,457	0	0	24	0	64,7	57,4	0,34	0,3
19.08.2023	-	0,203	0	9,983	0	0	9,788	0	0	24	0	65,5	60,6	0,34	0,3
20.08.2023	-	0,202	0	10,231	0	0	10,025	0	0	24	0	66,5	61,7	0,34	0,3
Итого:	-	5,002	0	213,131	0	0	209,513	0	0	768	0	48,85	44,23	0,2	0,18

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.07.2023	0,356	15,929	0	0	15,618	0	0	35	357
20.08.2023	5,358	229,062	0	0	225,131	0	0	803	357

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
