

#10383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,335	0	6,578	0	0	6,461	0	0	24	0	62,3	49,9	0,36	0,31	-
22.07.2021	0,368	0	6,723	0	0	6,602	0	0	24	0	62,5	49,2	0,36	0,31	-
23.07.2021	0,348	0	6,89	0	0	6,766	0	0	24	0	62,6	50,3	0,36	0,31	-
24.07.2021	0,112	0	4,897	0	0	4,813	0	0	24	0	60,9	55,4	0,36	0,31	-
25.07.2021	0,104	0	5,155	0	0	5,066	0	0	24	0	61,1	56,2	0,36	0,31	-
26.07.2021	0,331	0	6,365	0	0	6,251	0	0	24	0	62,5	49,8	0,36	0,31	-
27.07.2021	0,37	0	6,666	0	0	6,546	0	0	24	0	62,6	49,1	0,36	0,31	-
28.07.2021	0,342	0	6,326	0	0	6,21	0	0	24	0	63,1	49,9	0,37	0,31	-
29.07.2021	0,344	0	6,326	0	0	6,212	0	0	24	0	62,6	49,4	0,37	0,31	-
30.07.2021	0,35	0	8,544	0	0	8,394	0	0	24	0	61,8	51,8	0,37	0,31	-
31.07.2021	0,102	0	4,984	0	0	4,899	0	0	24	0	61	56,1	0,37	0,32	-
01.08.2021	0,104	0	4,949	0	0	4,865	0	0	24	0	60,9	55,8	0,37	0,32	-
02.08.2021	0,072	0	2,338	0	0	2,301	0	0	24	0	58,3	50,8	0,34	0,29	-
03.08.2021	0,081	0	2,281	0	0	2,25	0	0	20	4	53,8	45,2	0,37	0,32	-
04.08.2021	0,031	0	22,177	0	0	21,907	0	0	24	0	51	51	0,27	0,26	-
05.08.2021	0,01	0	0,697	0	0	0,694	0	0	24	0	30	26,7	0,05	0,06	-
06.08.2021	0,008	0	0,791	0	0	0,788	0	0	24	0	28,2	26	0,03	0,04	-
07.08.2021	0,001	0	0,095	0	0	0,095	0	0	24	0	25,4	24,1	0,04	0,04	-
08.08.2021	0,001	0	0,233	0	0	0,232	0	0	24	0	26,3	24,8	0,04	0,05	-
09.08.2021	0	0	0,087	0	0	0,087	0	0	24	0	24,5	23,3	0,04	0,04	-
10.08.2021	0	0	0,603	0	0	0,601	0	0	24	0	23,8	24,8	0,02	0,02	-
11.08.2021	0,001	0	0,31	0	0	0,31	0	0	24	0	22,8	23,2	0	0	-
12.08.2021	0,001	0	0,447	0	0	0,447	0	0	24	0	23,4	23,4	0	0	-
13.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,9	0	0	-
14.08.2021	0	0	0,004	0	0	0,003	0	0	24	0	22,2	21,1	0,03	0,03	-
15.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,9	0,13	0,13	-
16.08.2021	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	21,2	20,8	0,18	0,19	-
17.08.2021	0,12	0	10,433	0	0	10,337	0	0	24	0	42,7	40	0,28	0,27	-
18.08.2021	0,44	0	12,309	0	0	12,06	0	0	24	0	66,7	58	0,36	0,31	-
19.08.2021	0,462	0	17,052	0	0	16,745	0	0	24	0	62,8	56,2	0,37	0,31	-
20.08.2021	0,472	0	11,828	0	0	11,598	0	0	24	0	65,4	55,6	0,36	0,31	-
Итого:	4,91	0	156,09	0	0	153,542	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,173														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1184,676	12791,751	0	0	12493,71	0	0	13710	195
20.08.2021	1189,586	12947,842	0	0	12647,253	0	0	14450	199

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2021 8:42:41