

#10370#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,403	0	8,969	0	0	8,805	0	0	24	0	63,3	52,4	0,39	0,32	-
22.07.2022	0,414	0	8,533	0	0	8,377	0	0	24	0	63,2	51,4	0,39	0,32	-
23.07.2022	0,16	0	6,77	0	0	6,652	0	0	24	0	61,5	55,8	0,39	0,32	-
24.07.2022	0,165	0	6,582	0	0	6,467	0	0	24	0	61,6	55,6	0,39	0,32	-
25.07.2022	0,424	0	8,74	0	0	8,58	0	0	24	0	63,2	51,4	0,38	0,31	-
26.07.2022	0,406	0	8,781	0	0	8,623	0	0	24	0	62,7	51,5	0,39	0,32	-
27.07.2022	0,465	0	9,095	0	0	8,927	0	0	24	0	63,5	51,1	0,39	0,31	-
28.07.2022	0,449	0	8,794	0	0	8,633	0	0	24	0	63,1	50,7	0,38	0,31	-
29.07.2022	0,471	0	9,121	0	0	8,955	0	0	24	0	63,1	50,6	0,39	0,32	-
30.07.2022	0,176	0	6,723	0	0	6,606	0	0	24	0	61,8	55,5	0,39	0,32	-
31.07.2022	0,176	0	6,599	0	0	6,484	0	0	24	0	61,7	55,2	0,39	0,32	-
01.08.2022	0,449	0	8,741	0	0	8,581	0	0	24	0	63,2	50,7	0,39	0,32	-
02.08.2022	0,477	0	9,141	0	0	8,973	0	0	24	0	63,5	50,8	0,39	0,32	-
03.08.2022	0,466	0	9,077	0	0	8,91	0	0	24	0	63,5	51	0,39	0,32	-
04.08.2022	0,441	0	8,465	0	0	8,309	0	0	24	0	63,4	50,8	0,38	0,32	-
05.08.2022	0,492	0	8,704	0	0	8,542	0	0	24	0	63,9	50,1	0,39	0,32	-
06.08.2022	0,187	0	6,832	0	0	6,713	0	0	24	0	61,8	55,2	0,4	0,32	-
07.08.2022	0,187	0	6,745	0	0	6,626	0	0	24	0	61,9	55,2	0,4	0,32	-
08.08.2022	0,453	0	8,799	0	0	8,637	0	0	24	0	63,4	50,9	0,4	0,32	-
09.08.2022	0,477	0	9,219	0	0	9,048	0	0	24	0	63,6	51	0,4	0,32	-
10.08.2022	0,448	0	8,854	0	0	8,692	0	0	24	0	63,3	51	0,4	0,32	-
11.08.2022	0,439	0	8,962	0	0	8,796	0	0	24	0	63,6	51,7	0,4	0,32	-
12.08.2022	0,429	0	9,026	0	0	8,861	0	0	24	0	63,1	51,6	0,4	0,32	-
13.08.2022	0,16	0	6,862	0	0	6,743	0	0	24	0	61,5	55,9	0,4	0,32	-
14.08.2022	0,208	0	7,128	0	0	7,001	0	0	24	0	62,1	55	0,4	0,32	-
15.08.2022	0,455	0	8,908	0	0	8,743	0	0	24	0	63,6	51,1	0,4	0,32	-
16.08.2022	0,467	0	9,078	0	0	8,91	0	0	24	0	63,5	51	0,4	0,32	-
17.08.2022	0,047	0	24,538	0	0	24,202	0	0	24	0	54	54	0,18	0,17	-
18.08.2022	0	0	0,176	0	0	0,175	0	0	24	0	33,3	33,6	0	0	-
19.08.2022	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	28,4	24,9	0	0	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	22,6	0	0	-
Итого:	9,991	0	247,966	0	0	243,575	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,386														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1992,98	20981,272	0	0	20492,299	0	0	22403	262
20.08.2022	2002,97	21229,237	0	0	20735,874	0	0	23147	262

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 15:56:00