

#10379#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента 3607
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2021 | 0,173 | 0 | 9,436 | 0 | 0 | 9,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 60,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 22.08.2021 | 0,173 | 0 | 9,394 | 0 | 0 | 9,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 60,3 | 0,37 | 0,31 | - |
| 23.08.2021 | 0,508 | 0 | 12,394 | 0 | 0 | 12,151 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 55,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 24.08.2021 | 0,575 | 0 | 10,78 | 0 | 0 | 10,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 52,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 25.08.2021 | 0,465 | 0 | 9,271 | 0 | 0 | 9,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 52,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 26.08.2021 | 0,5 | 0 | 11,143 | 0 | 0 | 10,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 52,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 27.08.2021 | 0,469 | 0 | 12,141 | 0 | 0 | 11,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 52,5 | 0,36 | 0,31 | - |
| 28.08.2021 | 0,185 | 0 | 6,61 | 0 | 0 | 6,491 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 55,9 | 0,36 | 0,31 | - |
| 29.08.2021 | 0,185 | 0 | 6,656 | 0 | 0 | 6,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 55,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 30.08.2021 | 0,459 | 0 | 8,675 | 0 | 0 | 8,512 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 51,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 31.08.2021 | 0,312 | 0 | 7,707 | 0 | 0 | 7,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 49,9 | 0,25 | 0,22 | - |
| 01.09.2021 | 0,491 | 0 | 9,901 | 0 | 0 | 9,711 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 52,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 02.09.2021 | 0,497 | 0 | 9,243 | 0 | 0 | 9,068 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 51,3 | 0,37 | 0,31 | - |
| 03.09.2021 | 0,502 | 0 | 9,24 | 0 | 0 | 9,065 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 51,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 04.09.2021 | 0,195 | 0 | 6,805 | 0 | 0 | 6,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 56 | 0,37 | 0,31 | - |
| 05.09.2021 | 0,262 | 0 | 7,418 | 0 | 0 | 7,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 55 | 0,37 | 0,31 | - |
| 06.09.2021 | 0,541 | 0 | 11,941 | 0 | 0 | 11,726 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 51,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 07.09.2021 | 0,556 | 0 | 9,521 | 0 | 0 | 9,338 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 50,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 08.09.2021 | 0,511 | 0 | 9,394 | 0 | 0 | 9,215 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 51,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 09.09.2021 | 0,523 | 0 | 9,536 | 0 | 0 | 9,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 51,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 10.09.2021 | 0,515 | 0 | 9,511 | 0 | 0 | 9,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 51,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 11.09.2021 | 0,179 | 0 | 6,785 | 0 | 0 | 6,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 56,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 12.09.2021 | 0,19 | 0 | 7,726 | 0 | 0 | 7,586 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 56,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 13.09.2021 | 0,554 | 0 | 9,786 | 0 | 0 | 9,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 51,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 14.09.2021 | 0,512 | 0 | 9,21 | 0 | 0 | 9,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 50,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 15.09.2021 | 0,516 | 0 | 9,234 | 0 | 0 | 9,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 51,1 | 0,37 | 0,31 | - |
| 16.09.2021 | 0,555 | 0 | 13,083 | 0 | 0 | 12,848 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 52,1 | 0,35 | 0,31 | - |
| 17.09.2021 | 0,51 | 0 | 8,391 | 0 | 0 | 8,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 49,6 | 0,35 | 0,31 | - |
| 18.09.2021 | 0,199 | 0 | 6,03 | 0 | 0 | 5,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 54,5 | 0,35 | 0,32 | - |
| 19.09.2021 | 0,212 | 0 | 6,061 | 0 | 0 | 5,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 54 | 0,35 | 0,32 | - |
| 20.09.2021 | 0,5 | 0 | 9,476 | 0 | 0 | 9,313 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,31 | 0,28 | - |
| Итого: | 12,524 | 0 | 282,499 | 0 | 0 | 277,238 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,991 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.08.2021 | 1189,586 | 12947,842 | 0 | 0 | 12647,253 | 0 | 0 | 14450 | 199 |
| 20.09.2021 | 1202,111 | 13230,343 | 0 | 0 | 12924,493 | 0 | 0 | 15194 | 199 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 8:03:50