

#10375#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
 Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
 Номер абонента 3607
 Порядковый номер 8749
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20114338
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	2,301	0	23,688	0	0	23,197	0	0	24	0	67,5	43,8	0,29	0,22	-
22.10.2021	2,925	0	30,063	0	0	29,432	0	0	24	0	68,1	44,4	0,28	0,22	-
23.10.2021	2,718	0	29,727	0	0	29,098	0	0	24	0	68,2	45,9	0,28	0,22	-
24.10.2021	2,785	0	30,52	0	0	29,879	0	0	24	0	68	45,8	0,27	0,22	-
25.10.2021	3,18	0	33,309	0	0	32,599	0	0	24	0	68,6	45,3	0,27	0,22	-
26.10.2021	3,014	0	29,941	0	0	29,3	0	0	24	0	68,8	44,2	0,27	0,22	-
27.10.2021	2,701	0	26,795	0	0	26,234	0	0	24	0	68	43,4	0,28	0,22	-
28.10.2021	2,335	0	24,171	0	0	23,666	0	0	24	0	67,8	44,2	0,28	0,22	-
29.10.2021	2,531	0	26,113	0	0	25,561	0	0	24	0	68,3	44,6	0,28	0,22	-
30.10.2021	2,402	0	25,611	0	0	25,073	0	0	24	0	68	45,1	0,28	0,23	-
31.10.2021	2,27	0	24,192	0	0	23,688	0	0	24	0	67,7	44,9	0,28	0,22	-
01.11.2021	2,626	0	27,538	0	0	26,957	0	0	24	0	68,2	44,9	0,27	0,22	-
02.11.2021	2,966	0	31,552	0	0	30,883	0	0	24	0	68,4	45,5	0,28	0,22	-
03.11.2021	2,685	0	28,175	0	0	27,576	0	0	24	0	68,5	45,3	0,28	0,22	-
04.11.2021	2,725	0	29,292	0	0	28,673	0	0	24	0	68,2	45,5	0,28	0,22	-
05.11.2021	2,611	0	27,416	0	0	26,835	0	0	24	0	68,3	45,1	0,28	0,22	-
06.11.2021	2,565	0	27,323	0	0	26,749	0	0	24	0	68,1	45,2	0,28	0,22	-
07.11.2021	2,681	0	28,165	0	0	27,568	0	0	24	0	68,4	45,2	0,27	0,22	-
08.11.2021	3,115	0	31,282	0	0	30,613	0	0	24	0	68,8	44,5	0,27	0,22	-
09.11.2021	3,799	0	40,854	0	0	39,952	0	0	24	0	69,8	47,1	0,26	0,22	-
10.11.2021	3,36	0	34,084	0	0	33,353	0	0	24	0	68,8	44,8	0,27	0,22	-
11.11.2021	3,215	0	32,581	0	0	31,892	0	0	24	0	68,3	44,2	0,28	0,22	6
12.11.2021	3,097	0	30,15	0	0	29,5	0	0	24	0	69,1	44	0,28	0,22	-
13.11.2021	3,109	0	31,386	0	0	30,678	0	0	24	0	70,8	46,6	0,27	0,22	-
14.11.2021	3,003	0	32,014	0	0	31,329	0	0	24	0	68,8	45,9	0,27	0,22	-
15.11.2021	3,591	0	37,321	0	0	36,528	0	0	24	0	68,5	45,1	0,27	0,22	-
16.11.2021	3,473	0	35,369	0	0	34,613	0	0	24	0	68,8	44,8	0,27	0,22	-
17.11.2021	3,397	0	34,228	0	0	33,497	0	0	24	0	68,6	44,4	0,27	0,22	-
18.11.2021	3,299	0	34,161	0	0	33,44	0	0	24	0	68,3	44,7	0,27	0,22	-
19.11.2021	2,834	0	27,58	0	0	26,996	0	0	24	0	68,4	43,4	0,28	0,23	5
20.11.2021	2,48	0	25,465	0	0	24,926	0	0	24	0	68,5	44,7	0,28	0,23	-
Итого:	89,793	0	930,066	0	0	910,285	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,447														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2021	1268,962	13991,864	0	0	13670,198	0	0	15851	262
20.11.2021	1358,758	14921,932	0	0	14580,486	0	0	16595	262

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.11.2021 17:09:07