

#10388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2020 по 20.01.2021

Потребитель Детский Сад № 95, МАДОУ
Адрес потребителя Кирова 22, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8749
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20114338
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2020 | 3,878 | 0 | 35,734 | 0 | 0 | 34,887 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 72,7 | 46,2 | 0,27 | 0,23 | 1,9 |
| 22.12.2020 | 3,852 | 0 | 35,792 | 0 | 0 | 34,953 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 72,2 | 45,9 | 0,27 | 0,23 | 2,8 |
| 23.12.2020 | 3,592 | 0 | 34,867 | 0 | 0 | 34,095 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 70,1 | 44,9 | 0,27 | 0,23 | 3,1 |
| 24.12.2020 | 3,827 | 0 | 34,727 | 0 | 0 | 33,887 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 73,6 | 46,6 | 0,27 | 0,23 | 5,2 |
| 25.12.2020 | 3,938 | 0 | 34,938 | 0 | 0 | 34,071 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 74,7 | 47,1 | 0,27 | 0,23 | 2,5 |
| 26.12.2020 | 3,733 | 0 | 33,629 | 0 | 0 | 32,764 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 76,2 | 49 | 0,27 | 0,23 | 2,6 |
| 27.12.2020 | 4,059 | 0 | 34,556 | 0 | 0 | 33,595 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 79,6 | 50,7 | 0,27 | 0,23 | 1,5 |
| 28.12.2020 | 4,17 | 0 | 35,813 | 0 | 0 | 34,885 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 76,5 | 48 | 0,27 | 0,23 | -0,5 |
| 29.12.2020 | 3,544 | 0 | 35,019 | 0 | 0 | 34,253 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 69,5 | 44,8 | 0,25 | 0,21 | 2,2 |
| 30.12.2020 | 3,775 | 0 | 34,853 | 0 | 0 | 34,019 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 73,1 | 46,6 | 0,27 | 0,23 | 4,7 |
| 31.12.2020 | 3,801 | 0 | 32,254 | 0 | 0 | 31,375 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78,7 | 49,8 | 0,27 | 0,23 | 1,6 |
| 01.01.2021 | 4,183 | 0 | 36,403 | 0 | 0 | 35,409 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78,8 | 50,6 | 0,27 | 0,23 | 0,4 |
| 02.01.2021 | 3,861 | 0 | 32,995 | 0 | 0 | 32,104 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78,4 | 49,7 | 0,27 | 0,23 | -2,4 |
| 03.01.2021 | 4,152 | 0 | 35,729 | 0 | 0 | 34,757 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78,6 | 50,1 | 0,27 | 0,23 | -0,2 |
| 04.01.2021 | 4,167 | 0 | 34,448 | 0 | 0 | 33,472 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 80,4 | 50,7 | 0,27 | 0,23 | -0,9 |
| 05.01.2021 | 4,066 | 0 | 34,936 | 0 | 0 | 33,989 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78,4 | 49,9 | 0,27 | 0,23 | -0,5 |
| 06.01.2021 | 3,911 | 0 | 33,818 | 0 | 0 | 32,918 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 77,7 | 49,3 | 0,27 | 0,23 | 0,4 |
| 07.01.2021 | 3,752 | 0 | 32,16 | 0 | 0 | 31,297 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78 | 49,4 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 3,713 | 0 | 31,754 | 0 | 0 | 30,911 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 77,7 | 49 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 3,997 | 0 | 33,441 | 0 | 0 | 32,518 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 79,3 | 50 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
| 10.01.2021 | 3,9 | 0 | 31,642 | 0 | 0 | 30,743 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 80,5 | 50,3 | 0,27 | 0,23 | -1 |
| 11.01.2021 | 4,476 | 0 | 36,399 | 0 | 0 | 35,423 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 78 | 47,9 | 0,27 | 0,23 | -0,6 |
| 12.01.2021 | 4,427 | 0 | 36,79 | 0 | 0 | 35,822 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 77,2 | 47,7 | 0,27 | 0,23 | 0,3 |
| 13.01.2021 | 4,365 | 0 | 35,822 | 0 | 0 | 34,879 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 77,2 | 47,3 | 0,27 | 0,23 | 0,1 |
| 14.01.2021 | 4,845 | 0 | 38,644 | 0 | 0 | 37,559 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 80,1 | 49,3 | 0,27 | 0,23 | 0,2 |
| 15.01.2021 | 5,095 | 0 | 37,938 | 0 | 0 | 36,789 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 83,6 | 50,6 | 0,26 | 0,23 | -2,7 |
| 16.01.2021 | 4,415 | 0 | 32,815 | 0 | 0 | 31,771 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 86 | 52,9 | 0,27 | 0,23 | -6 |
| 17.01.2021 | 3,734 | 0 | 24,819 | 0 | 0 | 23,981 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 89 | 51,9 | 0,27 | 0,24 | -8,2 |
| 18.01.2021 | 5,469 | 0 | 35,479 | 0 | 0 | 34,256 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 90 | 51,9 | 0,28 | 0,24 | -15,6 |
| 19.01.2021 | 5,695 | 0 | 38,227 | 0 | 0 | 36,934 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 1 | 89 | 52,2 | 0,28 | 0,24 | -7,6 |
| 20.01.2021 | 4,952 | 0 | 37,534 | 0 | 0 | 36,436 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 81,9 | 49,5 | 0,28 | 0,24 | -9,6 |
| Итого: | 129,344 | 0 | 1073,975 | 0 | 0 | 1044,752 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,893 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2020 | 611,227 | 7329,934 | 0 | 0 | 7165,773 | 0 | 0 | 8631 | 186 |
| 20.01.2021 | 740,574 | 8403,906 | 0 | 0 | 8210,526 | 0 | 0 | 9374 | 187 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2021 8:12:55