

#121202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 203, Калининград

4395

8775

ТВ7 (АСЦП)

20114551

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,713	0	81,194	55,292	0	79,67	54,678	0	24	0	64,4	49,2	0,69	0,6	-
25.02.2025	9,932	0	80,033	52,382	0	78,556	51,815	0	24	0	63,8	48,5	0,7	0,6	-
26.02.2025	9,786	0	77,949	50,638	0	76,508	50,092	0	24	0	63,9	48,4	0,71	0,61	-
27.02.2025	9,492	0	77,066	51,122	0	75,633	50,568	0	24	0	64,1	48,6	0,72	0,61	-
28.02.2025	9,76	0	78,325	50,882	0	76,884	50,333	0	24	0	63,7	48,4	0,71	0,61	-
01.03.2025	9,608	0	76,961	51,067	0	75,502	50,505	0	24	0	64,7	48,9	0,73	0,6	-
02.03.2025	11,181	0	84,381	51,189	0	82,833	50,643	0	24	0	63,6	48,2	0,69	0,6	-
03.03.2025	9,925	0	78,424	51,053	0	76,958	50,503	0	24	0	64,2	48,4	0,71	0,6	-
04.03.2025	10,357	0	80,274	51,111	0	78,782	50,566	0	24	0	64,1	48,2	0,68	0,6	-
05.03.2025	10,084	0	78,929	51,015	0	77,453	50,471	0	24	0	64,2	48,2	0,68	0,6	-
06.03.2025	9,157	0	71,83	45,21	0	70,507	44,72	0	24	0	63,5	48,5	0,56	0,5	-
07.03.2025	9,547	0	84,155	59,222	0	82,583	58,55	0	24	0	64,2	49,5	0,64	0,6	-
08.03.2025	9,535	0	84,857	59,077	0	83,316	58,42	0	24	0	63,2	49,1	0,65	0,6	-
09.03.2025	9,29	0	84,643	59,445	0	83,119	58,787	0	24	0	62,8	49,1	0,64	0,6	-
10.03.2025	9,194	0	83,364	59,113	0	81,831	58,446	0	24	0	63,7	49,6	0,67	0,6	-
11.03.2025	9,345	0	84,109	59,17	0	82,58	58,513	0	24	0	63,3	49,2	0,65	0,6	-
12.03.2025	9,67	0	84,171	58,902	0	82,58	58,225	0	24	0	64,6	49,9	0,67	0,6	-
13.03.2025	9,752	0	83,906	58,88	0	82,278	58,182	0	24	0	65,6	50,7	0,71	0,6	-
14.03.2025	9,333	0	81,066	58,643	0	79,449	57,937	0	24	0	66,6	51	0,69	0,6	-
15.03.2025	10,1	0	83,76	58,59	0	82,054	57,867	0	24	0	67,3	51,7	0,7	0,6	-
16.03.2025	11,123	0	88,12	58,583	0	86,356	57,878	0	24	0	66,7	51,2	0,68	0,6	-
17.03.2025	10,037	0	82,731	58,347	0	81,024	57,629	0	24	0	67,8	51,8	0,69	0,6	-
18.03.2025	9,974	0	84,134	58,899	0	82,481	58,207	0	24	0	66	50,6	0,65	0,6	-
19.03.2025	10,247	0	86,705	58,958	0	85,063	58,274	0	24	0	64,7	50,2	0,66	0,59	-
20.03.2025	9,787	0	83,507	57,998	0	81,93	57,344	0	24	0	64,6	49,5	0,67	0,6	-
21.03.2025	9,875	0	83,17	58,046	0	81,574	57,392	0	24	0	65,2	49,5	0,69	0,6	-
22.03.2025	10,342	0	85,857	57,937	0	84,22	57,265	0	24	0	65	50,1	0,7	0,6	-
23.03.2025	11,005	0	88,914	58,028	0	87,224	57,36	0	24	0	64,8	50,2	0,7	0,6	-
Итого:	277,151	0	2302,535	1558,799	0	2258,948	1541,17	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,196														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	5141,836	42782,65	28746,298	0	41994,671	28434,073	0	0	0
23.03.2025	5418,988	45085,185	30305,097	0	44253,619	29975,243	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:11:00