

#126306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Горького 203, Калининград

4395

8775

ТВ7 (АСЦП)

20114551

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,75	0	83,353	57,915	0	81,754	57,239	0	24	0	65,2	50,3	0,72	0,6	6,8
25.03.2025	10,007	0	84,224	57,955	0	82,607	57,284	0	24	0	65,2	50,1	0,71	0,6	5,5
26.03.2025	10,036	0	84,283	57,831	0	82,668	57,161	0	24	0	65,1	50,1	0,71	0,6	4,4
27.03.2025	10,073	0	84,259	57,684	0	82,643	57,021	0	24	0	65,1	49,9	0,71	0,6	6,9
28.03.2025	9,756	0	82,503	57,535	0	80,899	56,862	0	24	0	65,6	50,3	0,72	0,6	5,7
29.03.2025	10,021	0	83,789	57,449	0	82,161	56,775	0	24	0	65,5	50,5	0,68	0,6	8,9
30.03.2025	10,145	0	84,793	57,595	0	83,169	56,926	0	24	0	65	50,2	0,69	0,6	9,9
31.03.2025	9,978	0	83,768	57,242	0	82,161	56,575	0	24	0	65,2	50,3	0,71	0,6	6,8
01.04.2025	9,691	0	82,506	57,033	0	80,936	56,376	0	24	0	64,9	50	0,7	0,6	5,9
02.04.2025	10,441	0	85,456	56,894	0	83,833	56,239	0	24	0	64,8	49,9	0,7	0,6	-
03.04.2025	9,316	0	80,711	57,352	0	79,146	56,68	0	24	0	65,5	50,4	0,69	0,6	-
04.04.2025	9,478	0	82,044	58,289	0	80,443	57,602	0	24	0	65,7	50,6	0,66	0,6	-
05.04.2025	9,703	0	80,868	55,749	0	79,314	55,117	0	24	0	65,2	49,7	0,67	0,6	-
06.04.2025	10,841	0	85,025	55,778	0	83,351	55,127	0	24	0	66	50,4	0,7	0,6	-
07.04.2025	9,484	0	79,496	55,466	0	77,943	54,825	0	24	0	65,8	50,2	0,69	0,6	-
08.04.2025	9,771	0	81,691	55,443	0	80,153	54,82	0	24	0	64,4	49,4	0,66	0,6	-
09.04.2025	9,582	0	80,701	55,32	0	79,181	54,707	0	24	0	64,4	49,2	0,66	0,6	-
10.04.2025	9,731	0	81,15	55,218	0	79,615	54,604	0	24	0	64,5	49,3	0,67	0,6	-
11.04.2025	9,38	0	79,89	55,3	0	78,385	54,686	0	24	0	64,4	49,2	0,67	0,6	-
12.04.2025	10,118	0	82,403	55,155	0	80,829	54,531	0	24	0	64,9	49,6	0,68	0,6	-
13.04.2025	10,071	0	82,176	55,104	0	80,595	54,47	0	24	0	65,2	50	0,69	0,6	-
14.04.2025	9,191	0	79,18	55,069	0	77,676	54,431	0	24	0	64,8	50,1	0,69	0,6	-
15.04.2025	9,149	0	77,741	54,617	0	76,222	53,978	0	24	0	65,7	50,4	0,71	0,6	-
16.04.2025	9,955	0	80,445	54,821	0	78,836	54,165	0	24	0	66,7	51,1	0,7	0,6	-
17.04.2025	9,823	0	81,274	54,534	0	79,725	53,9	0	24	0	64,9	50,1	0,67	0,6	-
18.04.2025	8,526	0	75,24	53,651	0	73,804	53,031	0	24	0	64,9	50	0,68	0,6	-
19.04.2025	9,239	0	78,257	53,559	0	76,781	52,952	0	24	0	64,5	49,7	0,67	0,6	-
20.04.2025	9,257	0	78,342	53,156	0	76,884	52,561	0	24	0	64,1	49,4	0,67	0,6	-
21.04.2025	8,571	0	76,105	53,243	0	74,732	52,668	0	24	0	63	48,4	0,68	0,6	-
22.04.2025	9,394	0	78,448	53,156	0	76,972	52,561	0	24	0	64,4	49,3	0,64	0,6	-
23.04.2025	9,508	0	79,101	53,035	0	77,626	52,447	0	24	0	64	49,1	0,65	0,6	-
Итого:	299,986	0	2519,222	1728,148	0	2471,044	1708,321	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,65														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	5418,988	45085,185	30305,097	0	44253,619	29975,243	0	0	0
23.04.2025	5718,977	47604,405	32033,243	0	46724,664	31683,567	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:15:56