

#10343#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 203, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8774
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	22,193	0	708,265	0	0	701,26	0	0	24	0	46,2	38,7	0,5	0,39	4,6
25.04.2021	23,2	0	708,645	0	0	701,387	0	0	24	0	47,1	39,2	0,51	0,4	4
26.04.2021	25,563	0	709,11	0	0	701,222	0	0	24	0	49	40,3	0,51	0,41	3,7
27.04.2021	24,355	0	708,955	0	0	701,462	0	0	24	0	47,9	39,6	0,51	0,4	2,9
28.04.2021	20,728	0	708,05	0	0	701,453	0	0	24	0	45	38	0,5	0,39	4,1
29.04.2021	18,216	0	707,32	0	0	701,424	0	0	24	0	42,7	36,5	0,49	0,38	6,7
30.04.2021	6,949	0	290,155	0	0	287,935	0	0	24	0	41	35,2	0,33	0,28	9,3
Итого:	141,204	0	4540,5	0	0	4496,143	0	0	168	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,726														

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	9096,604	220875,365	0	0	218059,02	0	0	11630	190
30.04.2021	9237,807	225415,865	0	0	222555,162	0	0	11798	190

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:05:33