

#133862#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Горького 203, Калининград
4395
8775
ТВ7 (АСЦП)
20114551
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	65,2	49,9	0,51	0,37	-
25.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	64,9	49,9	0,51	0,37	-
26.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	64,9	49,8	0,51	0,37	-
27.05.2025	4,023	0	30,175	17,554	0	29,645	17,378	0	0	24	61,5	46,1	0,56	0,46	-
28.05.2025	6,803	0	52,005	29,39	0	51,115	29,081	0	8	16	61	47,6	0,48	0,44	-
29.05.2025	6,773	0	53,911	33,591	0	52,943	33,228	0	24	0	62,6	48,2	0,51	0,47	-
30.05.2025	12,751	0	88,342	47,742	0	86,622	47,153	0	24	0	65,5	51,7	0,64	0,6	-
31.05.2025	8,607	0	75,61	51,028	0	74,188	50,399	0	23	1	64,3	51,6	0,64	0,6	-
01.06.2025	8,614	0	75,213	50,995	0	73,762	50,348	0	24	0	65,3	52,5	0,64	0,6	-
02.06.2025	8,289	0	73,829	50,823	0	72,405	50,176	0	24	0	65,3	52,6	0,64	0,6	-
03.06.2025	8,89	0	76,436	50,869	0	74,961	50,217	0	24	0	65,3	52,8	0,64	0,6	-
04.06.2025	8,939	0	76,574	50,785	0	75,097	50,129	0	24	0	65,3	52,8	0,64	0,6	-
05.06.2025	8,324	0	74,003	50,55	0	72,576	49,898	0	24	0	65,3	52,9	0,64	0,6	-
06.06.2025	8,685	0	75,306	50,476	0	73,853	49,826	0	24	0	65,3	52,8	0,64	0,6	-
07.06.2025	8,468	0	74,394	50,398	0	72,961	49,749	0	24	0	65,3	52,8	0,64	0,6	-
08.06.2025	8,493	0	74,5	50,494	0	73,065	49,847	0	24	0	65,3	52,7	0,64	0,6	-
09.06.2025	8,319	0	73,389	50,313	0	71,976	49,676	0	24	0	65,2	52,4	0,64	0,6	-
10.06.2025	8,393	0	73,61	50,176	0	72,193	49,542	0	24	0	65,2	52,4	0,64	0,6	-
11.06.2025	8,305	0	73,195	50,047	0	71,784	49,416	0	24	0	65,2	52,3	0,64	0,6	-
12.06.2025	8,394	0	73,361	50,009	0	71,95	49,384	0	24	0	65,2	52,1	0,64	0,6	-
13.06.2025	8,273	0	72,741	49,875	0	71,341	49,25	0	24	0	65,2	52,1	0,64	0,6	-
14.06.2025	8,58	0	74,021	49,755	0	72,599	49,128	0	24	0	65,2	52,3	0,64	0,6	-
15.06.2025	8,593	0	74,35	49,887	0	72,917	49,252	0	24	0	65,2	52,5	0,64	0,59	-
16.06.2025	8,611	0	74,486	49,794	0	73,058	49,156	0	24	0	65,2	52,7	0,64	0,6	-
17.06.2025	8,413	0	73,375	49,567	0	71,964	48,936	0	24	0	65,2	52,6	0,64	0,6	-
18.06.2025	8,593	0	74,054	49,564	0	72,628	48,934	0	24	0	65,2	52,5	0,64	0,6	-
19.06.2025	8,162	0	73,301	49,408	0	71,959	48,809	0	24	0	63,4	51,2	0,64	0,6	-
20.06.2025	8,315	0	72,626	49,555	0	71,228	48,932	0	24	0	65,2	52,1	0,64	0,6	-
21.06.2025	8,666	0	74,11	49,828	0	72,683	49,209	0	24	0	65,2	51,9	0,64	0,6	-
22.06.2025	8,439	0	73,493	50,158	0	72,081	49,535	0	24	0	65,2	52	0,64	0,59	-
23.06.2025	8,168	0	72,381	49,969	0	70,988	49,344	0	24	0	65,2	52,1	0,64	0,6	-
Итого:	233,883	0	2002,791	1332,6	0	1964,542	1315,932	0	631	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,862														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

631

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	5945,518	49391,665	33181,537	0	48478,515	32819,281	0	0	0
23.06.2025	6179,4	51394,456	34514,137	0	50443,059	34135,212	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:52:28