

#10333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Горького 203, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8774
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20114551
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	5,625	0	174,23	0	0	172,902	0	0	24	0	41,1	33,4	0,53	0,34	-
03.10.2021	13,611	0	500,445	0	0	496,625	0	0	24	0	41,2	34,6	0,5	0,45	-
04.10.2021	12,762	0	482,28	0	0	478,592	0	0	24	0	41,2	34,8	0,48	0,43	-
05.10.2021	12,971	0	491,3	0	0	487,53	0	0	24	0	41,2	34,8	0,49	0,44	-
06.10.2021	13,606	0	499,155	0	0	495,337	0	0	24	0	41,2	34,6	0,5	0,44	-
07.10.2021	14,096	0	481,99	0	0	478,287	0	0	24	0	41,2	34,2	0,5	0,44	-
08.10.2021	16,191	0	490,33	0	0	486,254	0	0	24	0	42,6	34,6	0,5	0,45	-
09.10.2021	17,02	0	492,265	0	0	487,972	0	0	24	0	43,6	35,2	0,5	0,45	-
10.10.2021	16,898	0	492,07	0	0	487,828	0	0	24	0	43,4	35,1	0,5	0,45	-
11.10.2021	16,89	0	483,055	0	0	478,923	0	0	24	0	43,3	34,9	0,5	0,45	-
12.10.2021	15,643	0	478,65	0	0	474,883	0	0	24	0	41,6	33,7	0,48	0,44	-
13.10.2021	16,507	0	480,325	0	0	476,355	0	0	24	0	42,5	34,2	0,5	0,45	-
14.10.2021	18,147	0	483,57	0	0	479,205	0	0	24	0	44,4	35,3	0,5	0,46	-
15.10.2021	15,378	0	483,965	0	0	480,266	0	0	24	0	41,2	33,5	0,49	0,45	-
16.10.2021	15,74	0	484,125	0	0	480,323	0	0	24	0	41,6	33,8	0,5	0,45	-
17.10.2021	15,524	0	483,945	0	0	480,236	0	0	24	0	41,2	33,5	0,5	0,45	-
18.10.2021	16,292	0	474,53	0	0	470,676	0	0	24	0	42,3	34	0,5	0,45	-
19.10.2021	18,425	0	489,18	0	0	484,678	0	0	24	0	44,7	35,6	0,51	0,46	-
20.10.2021	15,168	0	478,665	0	0	475,001	0	0	24	0	41,1	33,5	0,49	0,44	-
21.10.2021	14,871	0	475,45	0	0	471,805	0	0	24	0	41,2	33,6	0,48	0,43	-
22.10.2021	18,38	0	476,165	0	0	471,966	0	0	24	0	44,1	34,8	0,5	0,45	-
23.10.2021	19,652	0	476,925	0	0	472,354	0	0	24	0	45,7	35,8	0,51	0,46	-
Итого:	339,397	0	10352,615	0	0	10267,998	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,064														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	9237,892	225422,605	0	0	222561,891	0	0	15347	337
23.10.2021	9577,291	235775,22	0	0	232829,889	0	0	15875	337

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2021 20:35:55