

#10263#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2022	0,476	22,16	24	0	72,7	54,3	0,2
25.01.2022	0,458	22,67	24	0	71,2	53,9	3,1
26.01.2022	0,452	22,41	24	0	70,8	53,4	1,6
27.01.2022	0,454	22,56	24	0	70,8	53,5	3,8
28.01.2022	0,453	22,13	24	0	70,9	53,2	3
29.01.2022	0,431	21,33	24	0	69,6	52,3	0,7
30.01.2022	0,441	21,22	24	0	71,4	53,6	3,4
31.01.2022	0,454	21,26	24	0	71,6	53,3	0,9
01.02.2022	0,475	21,57	24	0	73	54,1	-
02.02.2022	0,472	21,29	24	0	73,2	54,1	-
03.02.2022	0,476	21,32	24	0	74	54,9	-
04.02.2022	0,469	21,74	24	0	72,6	54,1	-
05.02.2022	0,456	21,87	24	0	71,2	53,3	-
06.02.2022	0,44	21,6	24	0	70,7	53,1	-
07.02.2022	0,443	21,58	24	0	70,7	53,1	-
08.02.2022	0,441	21,72	24	0	70,7	53,3	-
09.02.2022	0,444	22,02	24	0	70,6	53,3	-
10.02.2022	0,446	24,09	24	0	69,8	53,9	-
11.02.2022	0,456	25,2	24	0	70,2	54,7	-
12.02.2022	0,484	24,71	24	0	72,6	55,8	-
13.02.2022	0,487	24,23	24	0	73,4	56,1	3,3
14.02.2022	0,458	24,59	24	0	71,5	55,4	4
15.02.2022	0,436	24,83	24	0	70,1	55	3,4
16.02.2022	0,446	25,08	24	0	70	54,7	5,5
17.02.2022	0,437	24,48	23,89	128	69,9	54,5	5,8
18.02.2022	0,427	24,61	24	0	69,8	54,9	4,6
19.02.2022	0,438	24,59	24	0	69,9	54,6	4,5
20.02.2022	0,441	24,63	24	0	69,7	54,3	2,8
21.02.2022	0,437	24,59	24	0	70,2	54,9	5,8
22.02.2022	0,462	23,9	24	0	72,1	55,5	1,2
23.02.2022	0,468	23,97	24	0	72,4	55,7	-
Итого:	14,058	713,95	743,89	0	0	0	0
Гкал	12,09						

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,89

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2022	1592,458	79602,87	127060,8
23.02.2022	1606,516	80316,82	127804,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2022 7:34:23