

# #116589#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 1102  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31592  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.01.2025	0,413	17,98	24	0	69,7	50	-
25.01.2025	0,384	18,1	24	0	67,9	49,7	-
26.01.2025	0,381	18,29	24	0	67,6	49,7	-
27.01.2025	0,375	18,34	24	0	67,4	49,8	-
28.01.2025	0,36	18,71	24	0	67,8	51,2	-
29.01.2025	0,342	18,43	23,99	128	67,5	51,5	-
30.01.2025	0,287	17,2	24	0	63,6	49,4	-
31.01.2025	0,325	17,62	24	0	67,3	51,4	-
01.02.2025	0,339	17,42	24	0	68,7	52	-
02.02.2025	0,357	17,42	24	0	70,5	52,9	-
03.02.2025	0,381	17,45	24	0	71,9	53,2	-
04.02.2025	0,363	17,6	24	0	69,6	51,9	-
05.02.2025	0,368	17,47	24	0	69,9	51,8	-
06.02.2025	0,351	17,73	24	0	67,9	50,9	-
07.02.2025	0,378	17,58	24	0	70,4	51,9	-
08.02.2025	0,42	17,24	24	0	74,8	53,9	-
09.02.2025	0,43	17,1	24	0	76,3	54,7	-
10.02.2025	0,449	16,99	24	0	77,6	54,8	-
11.02.2025	0,485	16,9	24	0	77,8	53,2	-
12.02.2025	0,481	16,77	24	0	77,5	52,8	-
13.02.2025	0,479	16,97	24	0	76,9	52,6	-
14.02.2025	0,478	17,18	24	0	76,2	52,3	-
15.02.2025	0,48	17,51	24	0	76,7	53,1	-
16.02.2025	0,49	18,25	24	0	77,5	54,4	-
17.02.2025	0,481	17,76	24	0	76,9	53,6	-
18.02.2025	0,457	17,23	24	0	75,1	52,3	-
19.02.2025	0,461	17,18	24	0	75,1	52,1	-
20.02.2025	0,501	17,38	24	0	77,3	52,5	-
21.02.2025	0,496	17,45	24	0	75,9	51,4	-
22.02.2025	0,449	17,62	24	0	72,9	50,9	-
23.02.2025	0,416	17,36	24	0	71,4	50,8	-
Итого:	12,857	544,23	743,99	0	0	0	0
Гкал	11,057						

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,99

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.01.2025	1834,685	92801,38	152717,36
23.02.2025	1847,542	93345,61	153461,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.02.2025 7:54:52