

# #10272#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 01.03.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград  
Номер абонента 4066  
Порядковый номер 1102  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31592  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	0,366	21,44	24	0	70,8	56,2	8,2
25.02.2021	0,313	21,42	24	0	69	56,4	10,7
26.02.2021	0,297	20,72	24	0	68,7	56,4	4,9
27.02.2021	0,309	21,02	24	0	69,2	56,5	3,2
28.02.2021	0,303	20,03	24	0	70,4	57,4	3
01.03.2021	0,342	20,67	24	0	71,5	57,3	-
Итого:	1,93	125,3	144	0	0	0	0
Гкал	1,66						

Общее время работы системы, ч 144  
Период нормальной работы системы, ч 144

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2021	1518,28	75207,49	119050,64
01.03.2021	1520,21	75332,79	119194,64

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.03.2021 13:09:21