

#10271#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2021	0,366	21,44	24	0	70,8	56,2	8,2
25.02.2021	0,313	21,42	24	0	69	56,4	10,7
26.02.2021	0,297	20,72	24	0	68,7	56,4	4,9
27.02.2021	0,309	21,02	24	0	69,2	56,5	3,2
28.02.2021	0,303	20,03	24	0	70,4	57,4	3
01.03.2021	0,342	20,67	24	0	71,5	57,3	2,5
02.03.2021	0,375	21,68	24	0	70,9	56	3,2
03.03.2021	0,397	21,16	24	0	73,5	57,4	1,3
04.03.2021	0,395	20,96	24	0	73	56,8	1,3
05.03.2021	0,412	20,3	24	0	75,3	57,9	-0,7
06.03.2021	0,409	20,49	24	0	74,9	57,8	1,4
07.03.2021	0,372	20,45	24	0	73	57,4	1,7
08.03.2021	0,384	19,94	24	0	74,6	58	0
09.03.2021	0,419	19,3	24	0	77,3	58,7	-1,7
10.03.2021	0,438	20,01	24	0	76,5	57,7	-0,7
11.03.2021	0,442	20,37	24	0	75,5	56,9	-0,8
12.03.2021	0,399	21,4	24	0	71,2	55,2	4,6
13.03.2021	0,365	21,91	24	0	68,6	54,2	4,9
14.03.2021	0,351	21,79	24	0	67,7	53,9	3,7
15.03.2021	0,344	21,65	24	0	68	54,4	3,2
16.03.2021	0,339	21,57	24	0	68,3	54,8	2,5
17.03.2021	0,353	21,46	24	0	69	54,8	1,6
18.03.2021	0,373	21,47	24	0	69,8	54,9	1
19.03.2021	0,405	21,15	24	0	72,2	55,8	-1,1
20.03.2021	0,402	20,56	24	0	74,1	57,3	-1,1
21.03.2021	0,375	20,75	24	0	72,4	56,8	1,8
22.03.2021	0,394	20,58	24	0	74,2	57,8	2,6
23.03.2021	0,362	20,96	24	0	71,8	57	-
Итого:	10,435	585,21	672	0	0	0	0
Гкал	8,974						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2021	1518,28	75207,49	119050,64
23.03.2021	1528,715	75792,7	119722,64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 7:45:03