

#10264#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель БСК-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 4066
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2022	0,462	24,73	24	0	71,4	55,3	4,7
25.02.2022	0,436	24,8	24	0	70,3	55,2	4,4
26.02.2022	0,445	25	24	0	70,5	55,2	2,9
27.02.2022	0,483	24,39	24	0	73,6	56,6	0,6
28.02.2022	0,507	24,63	24	0	74,6	56,9	0,5
01.03.2022	0,491	24,16	24	0	74,6	57,1	-1,2
02.03.2022	0,447	23,27	24	0	73,9	57,4	-0,1
03.03.2022	0,437	23,58	24	0	72,8	56,9	2,7
04.03.2022	0,466	24,4	24	0	72,4	56	2,1
05.03.2022	0,502	23,78	24	0	74,9	56,8	-2,2
06.03.2022	0,498	23,56	24	0	75,3	57,2	-1,1
07.03.2022	0,484	23,53	24	0	74,9	57,2	1,7
08.03.2022	0,466	24,18	24	0	73,2	56,7	2,8
09.03.2022	0,463	24,13	24	0	72,7	56,2	1,3
10.03.2022	0,453	23,19	23,4	128	73,3	56,4	-2,5
11.03.2022	0,489	23,54	24	0	75,3	57,4	-1,2
12.03.2022	0,475	23,89	24	0	73,8	56,7	-0,6
13.03.2022	0,457	24,32	24	0	72,2	56,1	0
14.03.2022	0,443	25,1	24	0	71,3	56,1	1,5
15.03.2022	0,446	25,94	24	0	70,9	56,1	1,8
16.03.2022	0,442	26,07	24	0	70,1	55,5	2,3
17.03.2022	0,448	26,5	24	0	70,3	55,8	3,3
18.03.2022	0,433	26,66	24	0	70,2	56,3	4,3
19.03.2022	0,4	26,25	24	0	70,4	57,3	2,6
20.03.2022	0,398	25,98	24	0	70,6	57,5	2,2
21.03.2022	0,394	26,08	24	0	70,3	57,3	3,3
22.03.2022	0,396	26,38	24	0	70,4	57,5	4,9
23.03.2022	0,393	25,87	24	0	70,4	57,4	-
Итого:	12,654	693,91	671,4	0	0	0	0
Гкал	10,882						

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,4

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2022	1606,516	80316,82	127804,7
23.03.2022	1619,17	81010,73	128476,09

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 24.03.2022 7:30:15