

# #10275#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК  
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 1102  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31592  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2023	0,436	21,87	24	0	71,3	54,2	-
25.02.2023	0,43	21,51	24	0	71,4	54,2	-
26.02.2023	0,45	21,39	24	0	73,2	55,2	-
27.02.2023	0,464	21,45	24	0	73,9	55,3	-
28.02.2023	0,469	21,75	24	0	73,9	55,4	-
01.03.2023	0,427	22,15	24	0	70,1	53,6	-
02.03.2023	0,436	22,06	24	0	70,9	53,9	-
03.03.2023	0,413	22,06	24	0	69,7	53,6	-
04.03.2023	0,425	21,83	24	0	70,5	53,8	-
05.03.2023	0,45	21,68	24	0	72,5	54,6	-
06.03.2023	0,463	21,64	24	0	73,2	54,8	-
07.03.2023	0,466	21,44	24	0	73,9	55,2	-
08.03.2023	0,441	21,21	24	0	72,5	54,6	-
09.03.2023	0,468	21,08	24	0	75	56	-
10.03.2023	0,486	21,24	24	0	75,1	55,5	-
11.03.2023	0,494	21,56	24	0	74,1	54,4	-
12.03.2023	0,47	21,68	24	0	72,5	53,9	-
13.03.2023	0,464	22,01	24	0	71,1	53	-
14.03.2023	0,412	23,01	24	0	68	52,6	-
15.03.2023	0,399	22,33	24	0	68	52,7	-
16.03.2023	0,411	22,19	24	0	69,6	53,6	-
17.03.2023	0,423	22,34	24	0	69,5	53,2	-
18.03.2023	0,408	22,84	24	0	67,9	52,6	-
19.03.2023	0,399	23,13	24	0	68,1	53,3	-
20.03.2023	0,37	23,35	24	0	68,1	54,5	-
21.03.2023	0,376	23,2	24	0	68,2	54,3	-
22.03.2023	0,387	23,35	24	0	68,2	54	-
23.03.2023	0,377	23,63	24	0	68,3	54,5	-
Итого:	12,114	618,98	672	0	0	0	0
Гкал	10,418						

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2023	1690,299	84551,57	136520,1
23.03.2023	1702,413	85170,55	137192,1

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 7:26:23