

#75664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Яналова 5а, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 1102
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31592
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2024	0,422	27,22	24	0	68,8	55,5	-
25.02.2024	0,423	27,18	24	0	69	55,7	-
26.02.2024	0,402	27,05	24	0	68,9	56,1	-
27.02.2024	0,39	26,92	24	0	69,1	56,7	-
28.02.2024	0,389	26,81	24	0	68,9	56,4	-
29.02.2024	0,381	26,58	24	0	68,9	56,6	-
01.03.2024	0,379	26,93	24	0	68,9	56,8	-
02.03.2024	0,378	26,83	24	0	68,8	56,8	-
03.03.2024	0,375	26,67	24	0	68,8	56,7	-
04.03.2024	0,386	26,43	24	0	68,8	56,3	-
05.03.2024	0,4	26,68	24	0	68,9	56	-
06.03.2024	0,418	26,54	24	0	69,7	56,2	-
07.03.2024	0,45	26,01	24	0	72,2	57,4	-
08.03.2024	0,447	25,93	24	0	72,2	57,4	-
09.03.2024	0,464	25,45	24	0	73,5	57,8	-
10.03.2024	0,454	25,7	24	0	72,4	57,2	-
11.03.2024	0,439	26,24	24	0	70,4	56	-
12.03.2024	0,432	26,57	24	0	69,4	55,4	-
13.03.2024	0,418	26,72	24	0	69,1	55,7	-
14.03.2024	0,411	27,03	24	0	69	55,9	-
15.03.2024	0,404	27,17	24	0	68,8	56	-
16.03.2024	0,386	26,92	24	0	68,8	56,5	-
17.03.2024	0,376	25,53	24	0	69,8	57,2	-
18.03.2024	0,41	25,2	24	0	71,6	57,6	-
19.03.2024	0,428	26,05	24	0	71	56,9	-
20.03.2024	0,43	26,53	24	0	70,1	56,2	-
21.03.2024	0,397	26,61	24	0	69	56,2	-
22.03.2024	0,397	26,5	24	0	69	56,2	-
23.03.2024	0,405	26,51	24	0	69,1	56	-
Итого:	11,891	768,51	696	0	0	0	0
Гкал	10,226						

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.02.2024	1775,725	89290,23	144684,94
23.03.2024	1787,616	90058,74	145380,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:40:02